

**OBČINA CERKNO, VANJA MAVRI ZAJC**

Datum: 18.11.16

Protokolna št. **001840**

List št. **1**

**P O R O Č I L O   O   I Z I D U   A N A L I Z E**  
**P I T N I H   V O D**

Naročnik : Občina Cerknò Bevkova 9, Cerknò  
Vzorec odvzel: Občina Cerknò, Vanja Mavri Zajc  
Upravljavèec : Občina Cerknò Bevkova 9, Cerknò  
Kraj odvzema : Vodooskrbni sistem Plužnje  
Odvzeto : 15.11.16 Sprejeto : 15.11.16 Analizirano do : 18.11.16

Metoda vzorčenja: Spremni list odvzema vzorca pitne vode št. 6,  
15.11.2016

Stanje vzorca ob prevzemu: ustrezno

Odvzeto ob 8.30 uri.

"Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja  
Nova Gorica je akreditiran pri Slovenski akreditaciji, reg.št.LP-014."

**I Z V I D**

VZOREC	N O R M A T I V		
<b>1 Plužnje, hidrant pri gasilnem domu</b>			
Escherichia coli po MP03	0	CFU/100 ml	0
Koliformne bakterije po MP03	0	CFU/100 ml	0
Število kolonij pri 22°C po MP02		CFU/1 ml	6
Število kolonij pri 37°C po MP02	100	CFU/1 ml	< 4

OCENA : /

Rezultati so v odebeljenem tisku.

Mejne vrednosti (normativi) so iz Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS št. 19/04) Priloga 1 del A (Escherichia coli) in C (koliformne bakterije, število kolonij pri 22°C in število kolonij pri 37°C)

	začetek preskusa	konec preskusa
Escherichia coli po MP03	15.11.2016	16.11.2016
Koliformne bakterije po MP03	15.11.2016	16.11.2016
Število kolonij pri 22°C po MP02	15.11.2016	18.11.2016
Število kolonij pri 37°C po MP02	15.11.2016	17.11.2016

**NADALJEVANJE >>**

Datum: 18.11.16

Protokolna št. 001840  
List št. 2

MP02 metoda preskušanja ISO 6222:1999  
MP03 metoda preskušanja ISO 9308-1:2014

Opomba:

0 (ni najdeno)  
< 4 (najdeno)  
4-9 (ocenjeno število)

---

Poročilo se nanaša izključno na preskušani vzorec.  
Poročila se brez pisnega dovoljenja Oddelka za mikrobiološke analize  
živil, vod in drugih vzorcev okolja ne sme razmnoževati, razen v  
celoti.



Analiziral:  
Tanja Kavčič  
univ.dipl.mikrobiolog

Skupaj 0.00 točk

VODJA ODDELKA:  
Judita Vidrih un.dipl.biol  
spec.med.mikrobiologije



NACIONALNI LABORATORIJ ZA  
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja  
**Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica**  
Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica,  
tel.: +386 (0) 5 968 96 00

Datum: 18.11.2016

Protokolna št.: **001840M**

## MNENJE

Vzorec: **PITNA VODA – VODOOSKRBNI SISTEM PLUŽNJE**  
Kraj odvzema: **Plužnje, hidrant pri gasilnem domu**

Glede na opravljen obseg laboratorijskih analiz **je** vzorec vode, odvzet 15.11.2016,  
**skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in  
74/15)



Odgovorni analitik:  
Tanja Kavčič, univ. dipl. mikrobiol.

Vodja oddelka:  
Judita Vidrih, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Mnenje se brez pisnega dovoljenja Oddelka za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja ne sme razmnoževati,  
razen v celoti  
OBR OMA 40- Podlaga za mnenje

Odobril: \_\_\_\_\_

Izdaja 4\* 29.1.2016

Stran/strani: 1/1