



## Poročilo o izvedeni nalogi

### Pogodba o poslovnem sodelovanju - Občina Cerčno

Evidenčna oznaka: 4006-15/25960-17/79022

Naročnik: OBČINA CERKNO  
BEVKOVA ULICA 9  
5282 Cerčno

Delovni nalog: Pogodba o poslovnem sodelovanju - Občina Cerčno , 2106-700-1/2017,  
355-0004/2017-1, 23.02.2017

Izvajalci: Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Vodja naloge: Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije

Nova Gorica, 24.07.2017

Analitik:  
Tanja Kavčič, univ.dipl.mikrobiologinja

Odgovorna oseba:  
Tanja Kavčič, univ.dipl.mikrobiologinja

Elektronsko podpisal Tanja Kavčič, univ.dipl.mikrobiologinja ob 24.07.2017 14:20:28

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.



## Podatki o vzorcu

**Vzorec:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 17/79022  
**Namen:** Notranji nadzor  
**Naročnik:** OBČINA CERKNO, BEVKOVA ULICA 9, 5282 Cerčno  
**Vzorec odvzel:** OBČINA CERKNO  
**Čas odvzema:** 18.07.2017 08:40  
**Mesto odvzema:** GORJE, Gorje, javna izlivka  
**Vzorec sprejel:** Sonja Volk  
**Kraj in čas sprejema:** Nova Gorica, 18.07.2017 13:00

## Ocena rezultatov

*Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.*

| Parameter                               | Rezultat     | Enota      | Kriterij | Skladnost |
|-----------------------------------------|--------------|------------|----------|-----------|
| Koliformne bakterije                    | ni najdeno   | CFU/100 mL | 0        | skladen   |
| Escherichia coli                        | ni najdeno   | CFU/100 mL | 0        | skladen   |
| Enterokoki                              | ni najdeno   | CFU/100 mL | 0        | skladen   |
| Skupno število mikroorganizmov pri 37°C | najdeno (<4) | CFU/mL     | 100      | skladen   |
| Skupno število mikroorganizmov pri 22°C | ni najdeno   | CFU/mL     | /        | /         |

### Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1

### Ocena skladnosti

Vzorec je skladen z upoštevanimi kriteriji.

### Priloge poročila:

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4006-15/25960-17/79022-M



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 17/79022; lab.št.: 17/4988  
**Namen:** Notranji nadzor  
**Naloga:** Pogodba o poslovnem sodelovanju - Občina Cerčno 2106-700-1/2017  
**Skrbnik vzorca:** Tanja Kavčič, univ.dipl.mikrobiologinja  
**Naročnik:** OBČINA CERKNO, BEVKOVA ULICA 9, 5282 Cerčno  
**Delovni nalog:** Pogodba o poslovnem sodelovanju - Občina Cerčno, 2106-700-1/2017, 355-0004/2017-1, 23.02.2017  
**Mesto odvzema:** GORJE, Gorje, javna izlivka  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

### Odvzem vzorca

**Datum in ura:** 18.07.2017 08:40  
**Odvzel:** OBČINA CERKNO

### Sprejem vzorca

**Datum in ura:** 18.07.2017 13:00  
**Sprejel:** Sonja Volk

**Datum poročila:** 24.07.2017

### Opis vzorčenja

Spremni list odvzema vzorca pitne vode št.6, 18.7.2017

## Rezultati preskušanja

| Parameter                               | Metoda          | Rezultat     | Enota      | Začetek / zaključek analize |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------------|
| Koliformne bakterije                    | ISO 9308-1:2014 | ni najdeno   | CFU/100 mL | 18.07.2017<br>19.07.2017    |
| Escherichia coli                        | ISO 9308-1:2014 | ni najdeno   | CFU/100 mL | 18.07.2017<br>19.07.2017    |
| Enterokoki                              | ISO 7899-2:2000 | ni najdeno   | CFU/100 mL | 18.07.2017<br>20.07.2017    |
| Skupno število mikroorganizmov pri 37°C | ISO 6222:1999   | najdeno (<4) | CFU/mL     | 18.07.2017<br>20.07.2017    |
| Skupno število mikroorganizmov pri 22°C | ISO 6222:1999   | ni najdeno   | CFU/mL     | 18.07.2017<br>21.07.2017    |

### Analitik:

Tanja Kavčič, univ.dipl.mikrobiologinja

Elektronsko podpisal Tanja Kavčič, univ.dipl.mikrobiologinja ob 24.07.2017 14:20:28

### Odgovorna oseba:

Tanja Kavčič, univ.dipl.mikrobiologinja

Elektronsko podpisal Tanja Kavčič, univ.dipl.mikrobiologinja ob 24.07.2017 14:21:00

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.