



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	Pitna vode, občina Cerklje, vzorec št.4		
Številka vzorca:	17/113403		
Namen:	Notranji nadzor		
Naloga:	Kemijska analiza pitna voda		
Vodja naloge:	Ljuba Maver, univ.dipl.kem.		
Naročnik:	OBČINA CERKNO, BEVKOVA ULICA 9, 5282 Cerklje		
Delovni nalog:	Pogodba o poslovnem sodelovanju, 2106-700-1/2017, 15.02.2017		
Mesto odvzema:	BUKOVO, Bukovo 14, pipa zunaj		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila: 10.10.2017	
Datum in ura: 10.10.2017 09:40	Datum in ura: 10.10.2017 13:00		
Odvzel: OBČINA CERKNO	Sprejel: Nataša Bizimoska		

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Indikativni parametri					
Amonij	<0.02	mg/L	NH ₄	SIST ISO 7150-1:1996, NG	10.10.17 10.10.17
Barva (436 nm)	<0.2	m-1		SIST EN ISO 7887:2012 metoda B, NG	10.10.17 10.10.17
Električna prevodnost (20°C)	251 #	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, NG	10.10.17 10.10.17
Motnost	<0.20	NTU		ISO 7027-1:2016, NG	10.10.17 10.10.17
Okus	sprejemljiv # <i>brez okusa</i>			ONORM M 6620:2012, NG	10.10.17 10.10.17
Vonj	sprejemljiv # <i>brez vonja</i>			ONORM M 6620:2012, NG	10.10.17 10.10.17
pH	8.0 (25,4 °C)			ISO 10523:2008 ^[1] , NG	10.10.17 10.10.17

[1] Temperatura je izmerjena z metodo SIST DIN 38404-C4: 2000.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja oddelka:

mag. Vanja Fabjan Velikanje, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal Ljuba Maver, univ.dipl.kem. ob 10.10.2017 15:25:02

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.