

Oznaka vzorca: **18/0613**

Teden: 2018.11: 12.03.2018 - 16.03.2018

Upravljavalec: Občina Cerkno

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Paketi: Prosti klor + Clostridium perfringens + Enterokoki + Redni preskusi 2018 + Motnost 2018

Vodni sistem: ŠEBRELJE

Oskrbovalno območje: ŠEBRELJE (št. uporabnikov: 269)

Mesto vzorčenja: Trgovina Šebrelje

Naslov mesta vzorčenja: Šebrelje 53,

Opomba mesta vzorčenja:

Datum vzorčenja: 20.03.2018 00:00

Skladnost: Skladen

Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus	=1	≤1		Skladen	20.03.2018	30.03.2018	
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=6,6		°C	Skladen	20.03.2018	30.03.2018	
pH vrednost	=7,3	6.5..9.5		Skladen	20.03.2018	30.03.2018	
Električna prevodnost pri 20 °C	=130	≤2500	μS/cm	Skladen	20.03.2018	30.03.2018	
Preostali prosti klor	=0,21		mg/L	Skladen	20.03.2018	30.03.2018	
Vonj	=1	≤1		Skladen	20.03.2018	30.03.2018	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	21.03.2018	30.03.2018	
Število kolonij pri 22°C	=1	≤100	/mL	Skladen	23.03.2018	30.03.2018	
Število kolonij pri 37°C	=2	≤100	/mL	Skladen	22.03.2018	30.03.2018	
Clostridium perfringens (vključno s sporami)	=0	=0	/100mL	Skladen	21.03.2018	30.03.2018	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	22.03.2018	30.03.2018	
Koliformne bakterije	=0	=0	/100mL	Skladen	21.03.2018	30.03.2018	
Motnost	<0,20	≤4	NTU	Skladen	20.03.2018	30.03.2018	