



Poročilo o izvedeni nalogi

Pogodba o poslovnem sodelovanju - Občina Cerklno

Evidenčna oznaka: 4006-15/25960-19/13369

Naročnik: OBČINA CERKNO
BEVKOVA ULICA 9
5282 Cerklno

Delovni nalog: Pogodba o poslovnem sodelovanju, 2106-700-1/2018, 22.03.2018

Izvajalci: Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Vodja naloge: Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije

Nova Gorica, 18.02.2019

Analitik:
Špela Leban Stankovič, univ.dipl.mikrobiologinja

Odgovorna oseba:
Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije

Elektronsko podpisal Špela Leban Stankovič, univ.dipl.mikrobiologinja ob 18.02.2019
14:53:44

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda
Številka vzorca: 19/13369
Namen: Notranji nadzor
Naročnik: OBČINA CERKNO, BEVKOVA ULICA 9, 5282 Cerčno
Vzorec odvzel: OBČINA CERKNO
Čas odvzema: 12.02.2019 09:45
Mesto odvzema: VODOOSKRBNI SISTEM BUKOVO, Bukovo št. 25, pipa v garaži
Vzorec sprejel: Sonja Volk
Kraj in čas sprejema: Nova Gorica, 12.02.2019 13:15

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

| Parameter | Rezultat | Enota | Kriterij | Skladnost |
|---|-------------------|------------|----------|-------------------|
| Koliformne bakterije | ocenjeno 8 | CFU/100 mL | 0 | ni skladen |
| Escherichia coli | ni najdeno | CFU/100 mL | 0 | skladen |
| Enterokoki | ni najdeno | CFU/100 mL | 0 | skladen |
| Skupno število mikroorganizmov pri 37°C | ni najdeno | CFU/mL | 100 | skladen |
| Skupno število mikroorganizmov pri 22°C | 11 | CFU/mL | / | / |

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017, Priloga 1

Priloge poročila:

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4006-15/25960-19/13369-M



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda
Številka vzorca: 19/13369; lab.št.: 19/749
Namen: Notranji nadzor
Naloga: Pogodba o poslovnem sodelovanju - Občina Cerčno
Vodja naloge: Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije
Naročnik: OBČINA CERKNO, BEVKOVA ULICA 9, 5282 Cerčno
Delovni nalog: Pogodba o poslovnem sodelovanju, 2106-700-1/2018, 22.03.2018
Mesto odvzema: VODOOSKRBNI SISTEM BUKOVO, Bukovo št. 25, pipa v garaži
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 18.02.2019
Datum in ura: 12.02.2019 09:45 **Datum in ura:** 12.02.2019 13:15
Odvzel: OBČINA CERKNO **Sprejel:** Sonja Volk

Opis vzorčenja

Spremni list odvzema vzorca pitne vode, vzorec št.2, 12.2.2019

Rezultati preskušanja

| Parameter | Metoda | Rezultat | Enota | Začetek / zaključek analize |
|---|----------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| Koliformne bakterije | ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 | ocenjeno 8 | CFU/100 mL | 12.02.2019 14.02.2019 |
| Escherichia coli | ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 | ni najdeno | CFU/100 mL | 12.02.2019 13.02.2019 |
| Enterokoki | ISO 7899-2:2000 | ni najdeno | CFU/100 mL | 12.02.2019 14.02.2019 |
| Skupno število mikroorganizmov pri 37°C | ISO 6222:1999 | ni najdeno | CFU/mL | 12.02.2019 14.02.2019 |
| Skupno število mikroorganizmov pri 22°C | ISO 6222:1999 | 11 | CFU/mL | 12.02.2019 15.02.2019 |

Anolitik:
Špela Leban Stankovič, univ.dipl.mikrobiologinja
Elektronsko podpisal Špela Leban Stankovič, univ.dipl.mikrobiologinja ob 18.02.2019 14:53:44

Odgovorna oseba:
Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije
Elektronsko podpisal Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije ob 19.02.2019 16:28:56

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nizoh.si/istovetnost>.