

Oznaka vzorca: **19/0607**

Teden: 2019.11: 11.03.2019 - 15.03.2019

Upravljavalec: Občina Cerklje

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Paketi: Prosti klor + Clostridium perfringens + Enterokoki + Motnost + Redni preskusi 2019

Vodni sistem: ŠEBRELJE

Oskrbovalno območje: ŠEBRELJE (št. uporabnikov: 269)

Mesto vzorčenja: Trgovina Šebrelje

Naslov mesta vzorčenja: Šebrelje 53,

Opomba mesta vzorčenja: pritličje, pipa v delikatesi

Datum vzorčenja: 21.02.2019 10:44

Skladnost: Skladen

Opomba vzorca:

| Parameter                                     | Rezultat | Normativ | Enota  | Skladnost | Konec      | Vpis       | Opomba |
|---|----------|----------|--------|-----------|------------|------------|--------|
| Okus  | =1       | ≤1       |        | Skladen   | 21.02.2019 | 08.03.2019 |        |
| Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti | =13,1    |          | °C     | Skladen   | 21.02.2019 | 08.03.2019 |        |
| pH vrednost                                   | =7,6     | 6.5..9.5 |        | Skladen   | 21.02.2019 | 08.03.2019 |        |
| Električna prevodnost pri 20 °C               | =162     | ≤2500    | μS/cm  | Skladen   | 21.02.2019 | 08.03.2019 |        |
| Preostali prosti klor                         | =0,1     |          | mg/L   | Skladen   | 21.02.2019 | 08.03.2019 |        |
| Vonj  | =1       | ≤1       |        | Skladen   | 21.02.2019 | 08.03.2019 |        |
| Escherichia coli (E. coli)                    | =0       | =0       | /100mL | Skladen   | 22.02.2019 | 22.02.2019 |        |
| Število kolonij pri 22°C                      | =18      | ≤100     | /mL    | Skladen   | 25.02.2019 | 25.02.2019 |        |
| Število kolonij pri 37°C                      | =18      | ≤100     | /mL    | Skladen   | 23.02.2019 | 23.02.2019 |        |
| Clostridium perfringens (vključno s sporami)  | =0       | =0       | /100mL | Skladen   | 22.02.2019 | 22.02.2019 |        |
| Enterokoki                                    | =0       | =0       | /100mL | Skladen   | 23.02.2019 | 23.02.2019 |        |
| Koliformne bakterije                          | =0       | =0       | /100mL | Skladen   | 22.02.2019 | 22.02.2019 |        |
| Motnost                                       | <0,2     | ≤4       | NTU    | Skladen   | 21.02.2019 | 21.02.2019 |        |