

Oznaka vzorca: **19/0984**

Teden: 2019.14: 01.04.2019 - 05.04.2019

Upravljavalec: Občina Cerkno

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Paketi: Clostridium perfringens + Enterokoki + Motnost + Redni preskusi 2019

Vodni sistem: DOLENJI NOVAKI

Oskrbovalno območje: DOLENJI NOVAKI (št. uporabnikov: 72)

Mesto vzorčenja: Dolenji Novaki, Dolenji Novaki št. 12

Naslov mesta vzorčenja: Dolenji Novaki 12, Dolenji Novaki

Opomba mesta vzorčenja: Dol. Novaki 12, pritličje, pipa v kuhinji

Datum vzorčenja: 01.04.2019 11:30

Skladnost: Neskladen

Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus	=1	≤1		Skladen	01.04.2019	05.04.2019	
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=9,9		°C	Skladen	01.04.2019	05.04.2019	
pH vrednost	=7,9	6.5..9.5		Skladen	01.04.2019	05.04.2019	
Električna prevodnost pri 20 °C	=283	≤2500	μS/cm	Skladen	01.04.2019	05.04.2019	
Vonj	=0	≤1		Skladen	01.04.2019	05.04.2019	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	02.04.2019	05.04.2019	
Število kolonij pri 22°C	=24	≤100	/mL	Skladen	04.04.2019	05.04.2019	
Število kolonij pri 37°C	=4	≤100	/mL	Skladen	03.04.2019	05.04.2019	
Clostridium perfringens (vključno s sporami)	=1	=0	/100mL	Neskladen	03.04.2019	05.04.2019	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	03.04.2019	05.04.2019	
Koliformne bakterije	=15	=0	/100mL	Neskladen	03.04.2019	05.04.2019	
Motnost	<0,2	≤4	NTU	Skladen	01.04.2019	01.04.2019	