

Oznaka vzorca: **19/3413**

Teden: 2019.47: 18.11.2019 - 22.11.2019

Upravljalavec: Občina Cerklje

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Paketi: Prosti klor + Clostridium perfringens + Enterokoki + Motnost + Skupina A

Vodni sistem: GORJE 2

Oskrbovalno območje: GORJE (št. uporabnikov: 92)

Mesto vzorčenja: Stan. hiša, javna izlivka pri hiši

Naslov mesta vzorčenja: Gorje 1, Gorje

Opomba mesta vzorčenja: javna izlivka

Datum vzorčenja: 03.12.2019 09:45

Skladnost: nedoločeno

Opomba vzorca:

| Parameter | Rezultat | Normativ | Enota | Skladnost | Konec | Vpis | Opomba |
|---|----------|----------|--------|-----------|------------|------------|--------|
| Okus | =1 | ≤1 | | Skladen | 03.12.2019 | 10.12.2019 | |
| Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti | =8,8 | | °C | Skladen | 03.12.2019 | 10.12.2019 | |
| pH vrednost | =7,9 | 6.5..9.5 | | Skladen | 03.12.2019 | 10.12.2019 | |
| Električna prevodnost pri 20 °C | =436 | ≤2500 | μS/cm | Skladen | 03.12.2019 | 10.12.2019 | |
| Preostali prosti klor | =0,13 | | mg/L | Skladen | 03.12.2019 | 10.12.2019 | |
| Vonj | =1 | ≤1 | | Skladen | 03.12.2019 | 10.12.2019 | |
| Escherichia coli (E. coli) | =0 | =0 | /100mL | Skladen | 04.12.2019 | 04.12.2019 | |
| Število kolonij pri 22°C | =1 | ≤100 | /mL | Skladen | 06.12.2019 | 06.12.2019 | |
| Število kolonij pri 37°C | =0 | ≤100 | /mL | Skladen | 05.12.2019 | 05.12.2019 | |
| Clostridium perfringens (vključno s sporami) | =0 | =0 | /100mL | Skladen | 04.12.2019 | 04.12.2019 | |
| Enterokoki | =0 | =0 | /100mL | Skladen | 05.12.2019 | 05.12.2019 | |
| Koliformne bakterije | =0 | =0 | /100mL | Skladen | 04.12.2019 | 04.12.2019 | |
| Motnost | <0,2 | ≤4 | NTU | Skladen | 03.12.2019 | 03.12.2019 | |