



Poročilo o izvedeni nalogi

Občina Cerčno

Evidenčna oznaka: 4006-15/25960-20/76515

Naročnik: OBČINA CERKNO
BEVKOVA ULICA 9
5282 Cerčno

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju Občina Cerčno, PG-2106-18/27439-20/32599,
355-0003/2020-1, 02.03.2020

Izvajalci: Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Vodja naloge: Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije

Nova Gorica, 21.08.2020

Analitik:
Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije

Odgovorna oseba:
Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije

Elektronsko podpisal Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije ob 21.08.2020
14:25:37

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda
Številka vzorca: 20/76515
Namen: Notranji nadzor
Naročnik: OBČINA CERKNO, BEVKOVA ULICA 9, 5282 Cerčno
Vzorec odvzel: OBČINA CERKNO
Čas odvzema: 18.08.2020 10:15
Mesto odvzema: VODOOSKRBNI SISTEM DOLENJI NOVAKI, Dolenji Novaki, pipa na pokopališču
Vzorec sprejel: Mateja Jovanovič
Kraj in čas sprejema: NG, 18.08.2020 12:50

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

| Parameter | Rezultat | Enota | Kriterij | Skladnost |
|---|-------------------|------------|----------|-------------------|
| Koliformne bakterije | 86 | CFU/100 mL | 0 | ni skladen |
| Escherichia coli | ocenjeno 7 | CFU/100 mL | 0 | ni skladen |
| Enterokoki | 25 | CFU/100 mL | 0 | ni skladen |
| Skupno število mikroorganizmov pri 37°C | 17 | CFU/mL | 100 | skladen |
| Skupno število mikroorganizmov pri 22°C | 78 | CFU/mL | / | / |

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017, Priloga 1

Priloge poročila:

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4006-15/25960-20/76515-M



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Vzorec: | Pitna voda | Sprejem vzorca | Datum poročila: 21.08.2020 |
| Številka vzorca: | 20/76515; Lab. št.: 20/4366 | Datum in ura: | 18.08.2020 12:50 |
| Namen: | Notranji nadzor | Sprejel: | Mateja Jovanovič |
| Naloga: | Občina Cerklje | | |
| Vodja naloge: | Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije | | |
| Naročnik: | OBČINA CERKNO, BEVKOVA ULICA 9, 5282 Cerklje | | |
| Naročilo: | Pogodba o poslovnem sodelovanju Občina Cerklje, PG-2106-18/27439-20/32599, 355-0003/2020-1, 02.03.2020 | | |
| Mesto odvzema: | VODOOSKRBNI SISTEM DOLENJI NOVAKI, Dolenji Novaki, pipa na pokopališču | | |
| Stanje vzorca: | Vzorec ustreza kriterijem za sprejem | | |
| Odvzem vzorca | | | |
| Datum in ura: | 18.08.2020 10:15 | | |
| Odvzel: | OBČINA CERKNO | | |

Podatki naročnika navedeni na poročilu o preskušanju so naslednji:
podatki o vzorcu, podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema, vzorčevalec).

Opis vzorčenja

Spremni list odvzema vzorca pitne vode, vzorec št.5, 18.8.2020

Rezultati preskušanja

| Parameter | Metoda, Kraj izvedbe | Rezultat | Enota | Začetek / zaključek analize |
|---|--------------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| Koliformne bakterije | ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016, NG | 86 | CFU/100 mL | 18.08.2020 20.08.2020 |
| Escherichia coli | ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016, NG | ocenjeno 7 | CFU/100 mL | 18.08.2020 19.08.2020 |
| Enterokoki | ISO 7899-2:2000, NG | 25 | CFU/100 mL | 18.08.2020 20.08.2020 |
| Skupno število mikroorganizmov pri 37°C | ISO 6222:1999, NG | 17 | CFU/mL | 18.08.2020 20.08.2020 |
| Skupno število mikroorganizmov pri 22°C | ISO 6222:1999, NG | 78 | CFU/mL | 18.08.2020 21.08.2020 |

Analistik:
Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije
Elektronsko podpisal Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije ob 21.08.2020
14:25:37

Odgovorna oseba:
Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije
Elektronsko podpisal Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije ob 21.08.2020
14:25:54

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec.
Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.