

Oznaka vzorca: **21/2607**

Teden: 2021.36: 06.09.2021 - 10.09.2021

Upravljalavec: Občina Cerkno

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Paketi: Prosti klor + Clostridium perfringens + Enterokoki + Klorat, klorit + Skupina A 2021

Vodni sistem: RAVNE NAD CERKNIM

Oskrbovalno območje: RAVNE NAD CERKNIM (št. uporabnikov: 96)

Mesto vzorčenja: Zg. Ravne

Naslov mesta vzorčenja: Ravne 9,

Opomba mesta vzorčenja: Zg. Ravne 9, pipa pred hišo

Datum vzorčenja: 08.09.2021 09:50

Skladnost: Skladen

Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus	=1	≤1		Skladen	08.09.2021	16.09.2021	
Motnost	<0,1	≤4	NTU	Skladen	08.09.2021	16.09.2021	
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=16,4		°C	Skladen	08.09.2021	16.09.2021	
pH vrednost	=7,7	6.5..9.5		Skladen	08.09.2021	16.09.2021	
Električna prevodnost pri 20 °C	=252	≤2500	μS/cm	Skladen	08.09.2021	16.09.2021	
Preostali prosti klor	=0,23		mg/L	Skladen	08.09.2021	16.09.2021	
Vonj	=1	≤1		Skladen	08.09.2021	16.09.2021	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	09.09.2021	09.09.2021	
Število kolonij pri 22°C	=0	≤100	/mL	Skladen	11.09.2021	11.09.2021	
Število kolonij pri 37°C	=0	≤100	/mL	Skladen	10.09.2021	10.09.2021	
Clostridium perfringens (vključno s sporami)	=0	=0	/100mL	Skladen	09.09.2021	09.09.2021	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	10.09.2021	10.09.2021	
Koliformne bakterije	=0	=0	/100mL	Skladen	09.09.2021	09.09.2021	
Klorat	=0,07		mg/L	Skladen	13.09.2021	13.09.2021	
Klorit	<0,01		mg/L	Skladen	13.09.2021	13.09.2021	