

Oznaka vzorca: **22/2780**

Teden: 2022.37: 12.09.2022 - 16.09.2022

Upravljalavec: Občina Cerkno

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Paketi: Clostridium perfringens + Enterokoki + Skupina A 2022

Vodni sistem: BUKOVO

Oskrbovalno območje: BUKOVO (št. uporabnikov: 72)

Mesto vzorčenja: Stan. hiša, Bukovo 25

Naslov mesta vzorčenja: Bukovo 25, Bukovo

Opomba mesta vzorčenja: pipa pred hišo

Datum vzorčenja: 25.10.2022 09:02

Skladnost: Neskladen

Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus	=1	≤1		Skladen	25.10.2022	08.11.2022	
Motnost	=0,1	≤4	NTU	Skladen	25.10.2022	08.11.2022	
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=13,8		°C	Skladen	25.10.2022	08.11.2022	
pH vrednost	=7,7	6.5..9.5		Skladen	25.10.2022	08.11.2022	
Električna prevodnost pri 20 °C	=316	≤2500	μS/cm	Skladen	25.10.2022	08.11.2022	
Vonj	=0	≤1		Skladen	25.10.2022	08.11.2022	
Escherichia coli (E. coli)	=50	=0	/100mL	Neskladen	26.10.2022	26.10.2022	
Število kolonij pri 22°C	=12	≤100	/mL	Skladen	28.10.2022	28.10.2022	
Število kolonij pri 37°C	=2	≤100	/mL	Skladen	27.10.2022	27.10.2022	
Clostridium perfringens (vključno s sporami)	=0	=0	/100mL	Skladen	26.10.2022	26.10.2022	
Enterokoki	=2	=0	/100mL	Neskladen	27.10.2022	27.10.2022	
Koliformne bakterije	=67	=0	/100mL	Neskladen	27.10.2022	27.10.2022	