

Oznaka vzorca: **23/1011**

Teden: 2023.11: 13.03.2023 - 17.03.2023

Upravljalec: Občina Cerkno

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Paketi: Clostridium perfringens + Enterokoki + Skupina A 2023

Vodni sistem: BUKOVO

Oskrbovano območje: BUKOVO (št. uporabnikov: 72)

Mesto vzorčenja: Stan. hiša, Bukovo 25

Naslov mesta vzorčenja: Bukovo 25, Bukovo

Opomba mesta vzorčenja: pritličje, pipa v kuhinji

Datum vzorčenja: 07.03.2023 08:15

Skladnost: nedoločeno

Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus	=1	≤1		Skladen	07.03.2022	17.03.2023	
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=10,1		°C	Skladen	07.03.2023	17.03.2023	
pH vrednost	=7,9	6.5..9.5		Skladen	07.03.2023	17.03.2023	
Električna prevodnost pri 20 °C	=411	≤2500	μS/cm	Skladen	07.03.2023	17.03.2023	
Vonj	=0	≤1		Skladen	07.03.2022	17.03.2023	
Motnost	=0	≤4	NTU	Skladen	07.03.2023	17.03.2023	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	08.03.2023	08.03.2023	
Število kolonij pri 22°C	=3	≤100	/mL	Skladen	10.03.2023	10.03.2023	
Število kolonij pri 37°C	=7	≤100	/mL	Skladen	09.03.2023	09.03.2023	
Clostridium perfringens (vključno s sporami)	=0	=0	/100mL	Skladen	08.03.2023	08.03.2023	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	09.03.2023	09.03.2023	
Koliformne bakterije	=0	=0	/100mL	Skladen	08.03.2023	08.03.2023	