

**NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja  
Oddelek Nova Gorica, Vipavska c. 13, 5000 Nova Gorica, tel. (05) 33 086 00, fax (05) 33 086 08

**OBČINA CERKNO, VANJA MAVRI ZAJC**

Datum: 29.02.16

Protokolna št. 000161

List št. 1

**P O R O Č I L O   O   I Z I D U   A N A L I Z E**  
**P I T N I H   V O D**

Naročnik : Občina Cerčno Bevkova 9, Cerčno  
Vzorec odvzel: Občina Cerčno, Vanja Mavri Zajc  
Upravljalavec : Občina Cerčno Bevkova 9, Cerčno  
Kraj odvzema : Vodooskrbni sistem Čeplez  
Odvzeto : 23.02.16 Sprejeto : 23.02.16 Analizirano do : 26.02.16

Metoda vzorčenja: Spremni list odvzema vzorca pitne vode št.7,  
23.2.2016

Stanje vzorca ob prevzemu: ustrezno

Odvzeto ob 8.45 uri.

"Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja  
Nova Gorica je akreditiran pri Slovenski akreditaciji, reg.št.LP-014."

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**I Z V I D**

<b>VZOREC</b>	<b>N O R M A T I V</b>		
<b>1 Čeplez, javna izlivka</b>			
Escherichia coli po MP03	0	CFU/100 ml	0
Koliformne bakterije po MP03	0	CFU/100 ml	0
Enterokoki po MP06	0	CFU/100 ml	0
Število kolonij pri 22°C po MP02		CFU/1 ml #	< 4
Število kolonij pri 37°C po MP02	100	CFU/1 ml #	0

OCENA : /

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Rezultati so v odebeljenem tisku.

Mejne vrednosti (normativi) so iz Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS št.19/04) Priloga 1 del A (Escherichia coli in enterokoki) in C (koliformne bakterije, število kolonij pri 22°C in število kolonij pri 37°C)

**NADALJEVANJE >>**

Datum: 29.02.16

Protokolna št. 000161  
List št. 2

	začetek preskusa	konec preskusa
Escherichia coli po MP03	23.02.2016	24.02.2016
Koliformne bakterije po MP03	23.02.2016	24.02.2016
Enterokoki po MP06	23.02.2016	25.02.2016
Število kolonij pri 22°C po MP02	23.02.2016	26.02.2016
Število kolonij pri 37°C po MP02	23.02.2016	25.02.2016

MP02 metoda preskušanja ISO 6222:1999  
MP03 metoda preskušanja ISO 9308-1:2014  
MP06 metoda preskušanja ISO 7899-2:2000

Opomba:

0 (ni najdeno)  
< 4 (najdeno)  
4-9 (ocenjeno število)

---

Poročilo se nanaša izključno na preskušani vzorec.  
Poročila se brez pisnega dovoljenja Oddelka za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja ne sme razmnoževati, razen v celoti.

Analiziral:  
Tanja Kavčič  
univ.dipl.mikrobiolog



VODJA ODDELKA:  
Judita Vičič un.dipl.biol  
spec.meš.mikrobiologije



NACIONALNI LABORATORIJ ZA  
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja  
**Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica**  
Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica,  
tel.: +386 (0) 5 968 96 00

Datum: 29.02.2016

Protokolna št.:000161M

## MNENJE

Vzorec: **PITNA VODA – VODOOSKRBNI SISTEM ČEPLEZ**  
Kraj odvzema: **Čeplez, javna izlivka**

Glede na opravljen obseg laboratorijskih analiz je vzorec vode, odvzet 23.02.2016, **skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15)

Odgovorni analitik:  
Tanja Kavčič, univ. dipl. mikrobiol.



Vodja oddelka:  
Jasmina Vidrih, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Mnenje se brez pisnega dovoljenja Oddelka za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja ne sme razmnoževati, razen v celoti  
OBR OMA 40- Podlaga za mnenje

Odobril: \_\_\_\_\_

Izdaja 4\* 29.1.2016

Stran/strani:1/1