

OBČINA CERKNO, VANJA MAVRI ZAJC

Datum: 19.09.16

Protokolna št. 001505

List št. 1

**P O R O Č I L O   O   I Z I D U   A N A L I Z E**  
**P I T N I H   V O D**

Naročnik : Občina Cerknò Bevkova 9, Cerknò  
Vzorec odvzel: Občina Cerknò, Vanja Mavri Zajc  
Upravljaljavec : Občina Cerknò Bevkova 9, Cerknò  
Kraj odvzema : Vodooskrbni sistem Čeplez  
Odvzeto : 13.09.16 Sprejeto : 13.09.16 Analizirano do : 16.09.16

Metoda vzorčenja: Spremni list odvzema vzorca pitne vode št.8,  
13.9.2016

Stanje vzorca ob prevzemu: ustrezno

Odvzeto ob 7.40 uri.

"Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja  
Nova Gorica je akreditiran pri Slovenski akreditaciji, reg.št.LP-014."

**I Z V I D**

VZOREC	N O R M A T I V		
<b>1 Rezervoar, dotok pred UV</b>			
Escherichia coli po MP03	0	CFU/100 ml	0
Koliformne bakterije po MP03	0	CFU/100 ml	14
Enterokoki po MP06	0	CFU/100 ml	0
Število kolonij pri 22°C po MP02		CFU/1 ml	5
Število kolonij pri 37°C po MP02	100	CFU/1 ml	0

OCENA : /

Rezultati so v odebeljenem tisku.

Mejne vrednosti (normativi) so iz Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS št.19/04) Priloga 1 del A (Escherichia coli in enterokoki) in C (koliformne bakterije, število kolonij pri 22°C in število kolonij pri 37°C)

NADALJEVANJE >>

Datum: 19.09.16

Protokolna št. 001505  
List št. 2

	začetek preskusa	konec preskusa
Escherichia coli po MP03	13.09.2016	14.09.2016
Koliformne bakterije po MP03	13.09.2016	15.09.2016
Enterokoki po MP06	13.09.2016	15.09.2016
Število kolonij pri 22°C po MP02	13.09.2016	16.09.2016
Število kolonij pri 37°C po MP02	13.09.2016	15.09.2016

MP02 metoda preskušanja ISO 6222:1999  
MP03 metoda preskušanja ISO 9308-1:2014  
MP06 metoda preskušanja ISO 7899-2:2000

Opomba:

0 (ni najdeno)  
< 4 (najdeno)  
4-9 (ocenjeno število)

---

Poročilo se nanaša izključno na preskušani vzorec.  
Poročila se brez pisnega dovoljenja Oddelka za mikrobiološke analize  
živil, vod in drugih vzorcev okolja ne sme razmnoževati, razen v  
celoti.



Analiziral:  
Tanja Kavčič  
univ. dipl. mikrobiolog

Skupaj 0.00 točk

VODJA ODDELKA:  
Judita Vidrih un. dipl. biol  
spec. med. mikrobiologije



NACIONALNI LABORATORIJ ZA  
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja  
**Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica**  
Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica,  
tel.: +386 (0) 5 968 96 00

Datum: 19.09.2016

Protokolna št.: **001505M**

## MNENJE

Vzorec: **PITNA VODA – VODOOSKRBNI SISTEM ČEPLEZ**  
Kraj odvzema: **Rezervoar, dotok pred UV**

Glede na opravljen obseg laboratorijskih analiz vzorec vode, odvzet 13.9.2016,  
**ni skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09  
in 74/15), zaradi preseženega števila koliformnih bakterij v 100 ml.



Odgovorni analitik:  
Tanja Kavčič, univ. dipl. mikrobiol.

Vodja oddelka:  
Judita Vidrih, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Mnenje se brez pisnega dovoljenja Oddelka za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja ne sme razmnoževati.  
razen v celoti

OBR OMA 40- Podlaga za mnenje

Izdaja 4\* 29.1.2016

Stran/strani: 1/1

Odobril: \_\_\_\_\_

**NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja  
Oddelek Nova Gorica, Vipavska c. 13, 5000 Nova Gorica, tel. (05) 33 086 00, fax (05) 33 086 0

OBČINA CERKNO, VANJA MAVRI ZAJC

Datum: 19.09.16

Protokolna št.: 001506

List št.: 1

**P O R O Č I L O   O   I Z I D U   A N A L I Z E**  
**P I T N I H   V O D**

Naročnik : Občina Cerknò Bevkova 9, Cerknò  
Vzorec odvzel: Občina Cerknò, Vanja Mavri Zajc  
Upravljaljec : Občina Cerknò Bevkova 9, Cerknò  
Kraj odvzema : Vodooskrbni sistem Čeplez  
Odvzeto : 13.09.16 Sprejeto : 13.09.16 Analizirano do : 16.09.16

Metoda vzorčenja: Spremni list odvzema vzorca pitne vode št.9,  
13.9.2016

Stanje vzorca ob prevzemu: ustrezno

Odvzeto ob 7.55 uri.

"Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja  
Nova Gorica je akreditiran pri Slovenski akreditaciji, reg.št.LP-014."

**I Z V I D**

VZOREC	N O R M A T I V		
1 Rezervoar, dotok v celico za UV			
Escherichia coli po MP03	0	CFU/100 ml	0
Koliformne bakterije po MP03	0	CFU/100 ml	0
Enterokoki po MP06	0	CFU/100 ml	0
Število kolonij pri 22°C po MP02		CFU/1 ml	0
Število kolonij pri 37°C po MP02	100	CFU/1 ml	< 4

OCENA : /

Rezultati so v odebeljenem tisku.

Mejne vrednosti (normativi) so iz Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS št.19/04) Priloga 1 del A (Escherichia coli in enterokoki) in C (koliformne bakterije, število kolonij pri 22°C in število kolonij pri 37°C)

NADALJEVANJE >>

Datum: 19.09.16

Protokolna št. 001506  
List št. 2

	začetek preskusa	konec preskusa
Escherichia coli po MP03	13.09.2016	14.09.2016
Koliformne bakterije po MP03	13.09.2016	14.09.2016
Enterokoki po MP06	13.09.2016	15.09.2016
Število kolonij pri 22°C po MP02	13.09.2016	16.09.2016
Število kolonij pri 37°C po MP02	13.09.2016	15.09.2016

MP02 metoda preskušanja ISO 6222:1999  
MP03 metoda preskušanja ISO 9308-1:2014  
MP06 metoda preskušanja ISO 7899-2:2000

Opomba:

0 (ni najdeno)  
< 4 (najdeno)  
4-9 (ocenjeno število)

---

Poročilo se nanaša izključno na preskušani vzorec.  
Poročila se brez pisnega dovoljenja Oddelka za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja ne sme razmnoževati, razen v celoti.



Analiziral:  
Tanja Kavčič  
univ.dipl.mikrobiolog

Skupaj 0.00 točk

VODJA ODDELKA:  
Judita Vidrih un.dipl.biol  
spec.nec.mikrobiologije



NACIONALNI LABORATORIJ ZA  
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja  
**Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica**  
Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica,  
tel.: +386 (0) 5 968 96 00

Datum: 19.09.2016

Protokolna št.: **001506M**

## MNENJE

Vzorec: **PITNA VODA – VODOOSKRBNI SISTEM ČEPLJAZ**  
Kraj odvzema: **Rezervoar, dotok v celico za UV**

Glede na opravljen obseg laboratorijskih analiz **je** vzorec vode, odvzet 13.9.2016,  
**skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in  
74/15)



Odgovorni analitik:  
Tanja Kavčič, univ. dipl. mikrobiol.

Vodja oddelka:  
Judita Vidrih, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja  
Oddelek Nova Gorica, Vipavska c. 13, 5000 Nova Gorica, tel. (05) 33 086 00, fax (05) 33 086 01

OBČINA CERKNO, VANJA MAVRI ZAJC

Datum: 19.09.16

Protokolna št. 001507

List št. 1

P O R O Č I L O O I Z I D U A N A L I Z E  
P I T N I H V O D

Naročnik : Občina Cerknó Bevkova 9, Cerknó  
Vzorec odvzel: Občina Cerknó, Vanja Mavri Zajc  
Upravljalvec : Občina Cerknó Bevkova 9, Cerknó  
Kraj odvzema : Vodooskrbni sistem Čeplez  
Odvzeto : 13.09.16 Sprejeto : 13.09.16 Analizirano do : 16.09.16

Metoda vzorčenja: Spremni list odvzema vzorca pitne vode št.10,  
13.9.2016

Stanje vzorca ob prevzemu: ustrezno

Odvzeto ob 7.45 uri.

"Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja  
Nova Gorica je akreditiran pri Slovenski akreditaciji, reg.št.LP-014."

I Z V I D

VZOREC	N O R M A T I V		
<b>1 Rezervoar, iz celice</b>			
Escherichia coli po MP03	0	CFU/100 ml	0
Koliformne bakterije po MP03	0	CFU/100 ml	< 4
Enterokoki po MP06	0	CFU/100 ml	0
Število kolonij pri 22°C po MP02		CFU/1 ml	0
Število kolonij pri 37°C po MP02	100	CFU/1 ml	0

OCENA : /

Rezultati so v odebeljenem tisku.

Mejne vrednosti (normativi) so iz Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS št.19/04) Priloga 1 del A (Escherichia coli in enterokoki) in C (koliformne bakterije, število kolonij pri 22°C in število kolonij pri 37°C)

NADALJEVANJE >>

Datum: 19.09.16

Protokolna št. 001507  
List št. 2

	začetek preskusa	konec preskusa
Escherichia coli po MP03	13.09.2016	14.09.2016
Koliformne bakterije po MP03	13.09.2016	15.09.2016
Enterokoki po MP06	13.09.2016	15.09.2016
Število kolonij pri 22°C po MP02	13.09.2016	16.09.2016
Število kolonij pri 37°C po MP02	13.09.2016	15.09.2016

MP02 metoda preskušanja ISO 6222:1999  
MP03 metoda preskušanja ISO 9308-1:2014  
MP06 metoda preskušanja ISO 7899-2:2000

Opomba:

0 (ni najdeno)  
< 4 (najdeno)  
4-9 (ocenjeno število)

---

Poročilo se nanaša izključno na preskušani vzorec.  
Poročila se brez pisnega dovoljenja Oddelka za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja ne sme razmnoževati, razen v celoti.



Analiziral:  
Tanja Kavčič  
univ. dipl. mikrobiolog

Skupaj 0.00 točk

VODJA ODDELKA:  
Judita Vidrih un. dipl. biol.  
spec. inšp. mikrobiologije





NACIONALNI LABORATORIJ ZA  
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja  
**Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica**  
Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica,  
tel.: +386 (0) 5 968 96 00

Datum: 19.09.2016

Protokolna št.:001507M

## MNENJE

Vzorec: **PITNA VODA – VODOOSKRBNI SISTEM ČEPLEZ**  
Kraj odvzema: **Rezervoar, iz celice**

Glede na opravljen obseg laboratorijskih analiz vzorec vode, odvzet 13.9.2016,  
**ni skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09  
in 74/15), zaradi preseženega števila koliformnih bakterij v 100 ml.



Odgovorni analitik:  
Tanja Kavčič, univ. dipl. mikrobiol.

Vodja oddelka:  
Judita Vidrih, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Mnenje se brez pisnega dovoljenja Oddelka za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja ne sme razmnoževati,  
razen v celoti  
OBR/OMA 40- Podlaga za mnenje

Odobril: \_\_\_\_\_

Izdaja 4\* 29.1.2016

Stran/strani: 1/1

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja  
Oddelek Nova Gorica, Vipavska c. 13, 5000 Nova Gorica, tel. (05) 33 086 00, fax (05) 33 086 0

OBČINA CERKNO, VANJA MAVRI ZAJC

Datum: 19.09.16

Protokolna št. 001508

List št. 1

P O R O Č I L O O I Z I D U A N A L I Z E  
P I T N I H V O D

Naročnik : Občina Cerčno Bevkova 9, Cerčno  
Vzorec odvezel: Občina Cerčno, Vanja Mavri Zajc  
Upravljalavec : Občina Cerčno Bevkova 9, Cerčno  
Kraj odvzema : Vodooskrbni sistem Čeplez  
Odvzeto : 13.09.16 Sprejeto : 13.09.16 Analizirano do : 16.09.16

Metoda vzorčenja: Spremni list odvzema vzorca pitne vode št.11,  
13.9.2016

Stanje vzorca ob prevzemu: ustrežno

Odvzeto ob 7.30 uri.

"Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja  
Nova Gorica je akreditiran pri Slovenski akreditaciji, reg.št.LP-014."

I Z V I D

VZOREC	N O R M A T I V		
1 Čeplez, javna izlivka			
Escherichia coli po MP03	0	CFU/100 ml	0
Koliformne bakterije po MP03	0	CFU/100 ml	6
Enterokoki po MP06	0	CFU/100 ml	0
Število kolonij pri 22°C po MP02		CFU/1 ml	< 4
Število kolonij pri 37°C po MP02	100	CFU/1 ml	0

OCENA : /

Rezultati so v odebeljenem tisku.

Mejne vrednosti (normativi) so iz Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS št.19/04) Priloga 1 del A (Escherichia coli in enterokoki) in C (koliformne bakterije, število kolonij pri 22°C in število kolonij pri 37°C)

NADALJEVANJE >>

Datum: 19.09.16

Protokolna št. 001508  
List št. 2

	začetek preskusa	konec preskusa
Escherichia coli po MP03	13.09.2016	14.09.2016
Koliformne bakterije po MP03	13.09.2016	15.09.2016
Enterokoki po MP06	13.09.2016	15.09.2016
Število kolonij pri 22°C po MP02	13.09.2016	16.09.2016
Število kolonij pri 37°C po MP02	13.09.2016	15.09.2016

MP02 metoda preskušanja ISO 6222:1999  
MP03 metoda preskušanja ISO 9308-1:2014  
MP06 metoda preskušanja ISO 7899-2:2000

Opomba:

0 (ni najdeno)  
< 4 (najdeno)  
4-9 (ocenjeno število)

---

Poročilo se nanaša izključno na preskušani vzorec.  
Poročila se brez pisnega dovoljenja Oddelka za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja ne sme razmnoževati, razen v celoti.



Analiziral:  
Tanja Kavčič  
univ. dipl. mikrobiolog

Skupaj 0.00 točk

VODJA ODDELKA:  
Judita Vidrih un. dipl. biol  
spec. med. mikrobiologije



NACIONALNI LABORATORIJ ZA  
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja  
**Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica**  
Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica,  
tel.: +386 (0) 5 968 96 00

Datum: 19.09.2016

Protokolna št.:001508M

## MNENJE

Vzorec: **PITNA VODA – VODOOSKRBNI SISTEM ČEPLAZ**  
Kraj odvzema: **Čeplaz, javna izlivka**

Glede na opravljen obseg laboratorijskih analiz vzorec vode, odvzet 13.9.2016,  
**ni skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09  
in 74/15), zaradi preseženega števila koliformnih bakterij v 100 ml.



Odgovorni analitik:  
Tanja Kavčič, univ. dipl. mikrobiol.

Vodja oddelka:  
Judita Vidrih, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Mnenje se brez pisnega dovoljenja Oddelka za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja ne sme razmnoževati,  
razen v celoti  
OBR OMA 40- Podlaga za mnenje

Odobril: \_\_\_\_\_

Izdaja 4\* 29 1 2016

Stran/strani: 1/1