

Oznaka vzorca: **18/0938**

Teden: 2018.13: 26.03.2018 - 30.03.2018

Upravljavalec: Občina Cerkno

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Paketi: Clostridium perfringens + Enterokoki + Redni preskusi 2018 + Motnost 2018

Vodni sistem: ČEPLEZ

Oskrbovalno območje: ČEPLEZ (št. uporabnikov: 63)

Mesto vzorčenja: Čeplez - pipa zunaj

Naslov mesta vzorčenja: Čeplez 3,

Opomba mesta vzorčenja:

Datum vzorčenja: 04.04.2018 00:00

Skladnost: Skladen

Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus	=1	≤1		Skladen	04.04.2018	11.04.2018	
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=8,0		°C	Skladen	04.04.2018	11.04.2018	
pH vrednost	=8,7	6.5..9.5		Skladen	04.04.2018	11.04.2018	
Električna prevodnost pri 20 °C	=192	≤2500	μS/cm	Skladen	04.04.2018	11.04.2018	
Vonj	=0	≤1		Skladen	04.04.2018	11.04.2018	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	05.04.2018	11.04.2018	
Število kolonij pri 22°C	=0	≤100	/mL	Skladen	07.04.2018	11.04.2018	
Število kolonij pri 37°C	=0	≤100	/mL	Skladen	06.04.2018	11.04.2018	
Clostridium perfringens (vključno s sporami)	=0	=0	/100mL	Skladen	05.04.2018	11.04.2018	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	06.04.2018	11.04.2018	
Koliformne bakterije	=0	=0	/100mL	Skladen	05.04.2018	11.04.2018	
Motnost	<0,20	≤4	NTU	Skladen	04.04.2018	11.04.2018	