

Oznaka vzorca: **22/2741**

Teden: 2022.37: 12.09.2022 - 16.09.2022

Upravljavalec: Občina Cerkno

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Paketi: Clostridium perfringens + Enterokoki + Skupina A 2022

Vodni sistem: ČEPLEZ

Oskrbovalno območje: ČEPLEZ (št. uporabnikov: 63)

Mesto vzorčenja: Čeplez - pipa zunaj

Naslov mesta vzorčenja: Čeplez 3,

Opomba mesta vzorčenja: Čeplez št.3, pipa pred hišo

Datum vzorčenja: 13.10.2022 12:11

Skladnost: Skladen

Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus	=1	≤1		Skladen	13.10.2022	13.10.2022	
Motnost	<0,1	≤4	NTU	Skladen	13.10.2022	13.10.2022	
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=13,9		°C	Skladen	13.10.2022	13.10.2022	
pH vrednost	=7,9	6.5..9.5		Skladen	13.10.2022	13.10.2022	
Električna prevodnost pri 20 °C	=356	≤2500	μS/cm	Skladen	13.10.2022	13.10.2022	
Vonj	=0	≤1		Skladen	13.10.2022	13.10.2022	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	14.10.2022	14.10.2022	
Število kolonij pri 22°C	=0	≤100	/mL	Skladen	17.10.2022	17.10.2022	
Število kolonij pri 37°C	=0	≤100	/mL	Skladen	15.10.2022	15.10.2022	
Clostridium perfringens (vključno s sporami)	=0	=0	/100mL	Skladen	14.10.2022	14.10.2022	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	17.10.2022	17.10.2022	
Koliformne bakterije	=0	=0	/100mL	Skladen	14.10.2022	14.10.2022	