

Oznaka vzorca: **16/3137**

Teden: 2016.36: 05.09.2016 - 09.09.2016

Upravljavalec: Občina Cerklje

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Paketi: Redni preskusi + Preostali prosti klor + Clostridium perfringens

Vodni sistem: CERKNO

Oskrbovalno območje: CERKNO (št. uporabnikov: 1600)

Mesto vzorčenja: VVE Cerklje

Naslov mesta vzorčenja: Bevkova ulica 20, Cerklje

Opomba mesta vzorčenja:

Datum vzorčenja: 07.09.2016 10:15

Skladnost: Skladen

Opomba vzorca: PRITLIČJE, PIPA NA KORITU ZA PRIPRAVO ZELENJAVE. VREME JE JASNO, SUHO.

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=15,1		°C	Skladen	07.09.2016	08.09.2016	
pH vrednost	=8,2	6.5..9.5		Skladen	07.09.2016	08.09.2016	
Električna prevodnost pri 20 °C	=224	≤2500	μS/cm	Skladen	07.09.2016	08.09.2016	
Preostali prosti klor	=0,24		mg/L	Skladen	07.09.2016	08.09.2016	
Vonj	=1	≤1		Skladen	07.09.2016	08.09.2016	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	08.09.2016	13.09.2016	
Število kolonij pri 22°C	=0	≤100	/mL	Skladen	10.09.2016	13.09.2016	
Število kolonij pri 37°C	=0	≤100	/mL	Skladen	09.09.2016	13.09.2016	
Clostridium perfringens (vključno s sporami)	=0	=0	/100mL	Skladen	08.09.2016	13.09.2016	
Koliformne bakterije	=0	=0	/100mL	Skladen	08.09.2016	13.09.2016	
Barva	<0,2	≤0.5	/m	Skladen	07.09.2016	09.09.2016	
Okus	=1	≤1		Skladen	07.09.2016	09.09.2016	
Motnost	<0,5	≤5	NTU	Skladen	07.09.2016	09.09.2016	
Amonij	<0,02	≤0.5	mg/L	Skladen	08.09.2016	09.09.2016	