

Oznaka vzorca: **18/2834**

Teden: 2018.41: 08.10.2018 - 12.10.2018

Upravljavalec: Občina Cerklje

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Paketi: Prosti klor + Clostridium perfringens + Redni preskusi 2018 + Motnost 2018

Vodni sistem: CERKNO

Oskrbovalno območje: CERKNO (št. uporabnikov: 1400)

Mesto vzorčenja: VVE Cerklje

Naslov mesta vzorčenja: Bevkova ulica 20, Cerklje

Opomba mesta vzorčenja: pipa na koritu v kuhinji

Datum vzorčenja: 18.10.2018 09:30

Skladnost: Skladen

Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus	=1	≤1		Skladen	18.10.2018	07.11.2018	
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=13,4		°C	Skladen	18.10.2018	07.11.2018	
pH vrednost	=8,4	6.5..9.5		Skladen	18.10.2018	07.11.2018	
Električna prevodnost pri 20 °C	=231	≤2500	μS/cm	Skladen	18.10.2018	07.11.2018	
Preostali prosti klor	=0,21		mg/L	Skladen	18.10.2018	07.11.2018	
Vonj	=1	≤1		Skladen	18.10.2018	07.11.2018	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	19.10.2018	19.10.2018	
Število kolonij pri 22°C	=0	≤100	/mL	Skladen	22.10.2018	22.10.2018	
Število kolonij pri 37°C	=2	≤100	/mL	Skladen	20.10.2018	20.10.2018	
Clostridium perfringens (vključno s sporami)	=0	=0	/100mL	Skladen	19.10.2018	19.10.2018	
Koliformne bakterije	=0	=0	/100mL	Skladen	19.10.2018	19.10.2018	
Motnost	<0,2	≤4	NTU	Skladen	18.10.2018	18.10.2018	