

Oznaka vzorca: **17/3084**

Teden: 2017.35: 28.08.2017 - 01.09.2017

Upravljavец: Občina Cerklno

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Paketi: Redni preskusi + Preostali prosti klor + Clostridium perfringens + Enterokoki

Vodni sistem: GORJE 2

Oskrbovalno območje: GORJE (št. uporabnikov: 92)

Mesto vzorčenja: Stanovanjska hiša #248

Naslov mesta vzorčenja: Gorje 3, CERKNO

Opomba mesta vzorčenja:

1455

Datum vzorčenja: 14.09.2017 10:50

Składnost: Neskladen

Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Składnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus	=0	≤1		Składen	14.09.2017	15.09.2017	
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=15,0		°C	Składen	14.09.2017	15.09.2017	
pH vrednost	=8,0	6.5..9.5		Składen	14.09.2017	15.09.2017	
Električna prevodnost pri 20 °C	=309	≤2500	μS/cm	Składen	14.09.2017	15.09.2017	
Preostali prosti klor	=0,09		mg/L	Składen	14.09.2017	15.09.2017	
Vonj	=0	≤1		Składen	14.09.2017	15.09.2017	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Składen	15.09.2017	21.09.2017	
Število kolonij pri 22°C	=5	≤100	/mL	Składen	18.09.2017	21.09.2017	
Število kolonij pri 37°C	=6	≤100	/mL	Składen	16.09.2017	21.09.2017	
Clostridium perfringens (vključno s sporami)	=0	=0	/100mL	Składen	15.09.2017	21.09.2017	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Składen	16.09.2017	21.09.2017	
Koliformne bakterije	=6	=0	/100mL	Neskladen	18.09.2017	21.09.2017	
Barva	<0,2	≤0.5	/m	Składen	14.09.2017	21.09.2017	
Motnost	=0,33	≤4	NTU	Składen	14.09.2017	21.09.2017	
Amonij	<0,02	≤0.5	mg/L	Składen	15.09.2017	21.09.2017	