

Oznaka vzorca: **16/0753**

Teden: 2016.12: 21.03.2016 - 25.03.2016

Upravljavalec: Občina Cerklje

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Paketi: Redni preskusi + Preostali prosti klor + Clostridium perfringens + Enterokoki

Vodni sistem: JAZNE

Oskrbovalno območje: JAZNE (št. uporabnikov: 126)

Mesto vzorčenja: Jazne 14

Naslov mesta vzorčenja: Jazne 14, Cerklje

Opomba mesta vzorčenja:

Datum vzorčenja: 22.03.2016 13:20

Skladnost: nedoločeno

Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=8,1		°C	Skladen	22.03.2016	24.03.2016	
pH vrednost	=7,9	6.5..9.5		Skladen	22.03.2016	24.03.2016	
Električna prevodnost pri 20 °C	=171	≤2500	μS/cm	Skladen	22.03.2016	24.03.2016	
Preostali prosti klor	=0,00		mg/L	Skladen	22.03.2016	24.03.2016	
Vonj	=0	≤1		Skladen	22.03.2016	24.03.2016	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	23.03.2016	29.03.2016	
Število kolonij pri 22°C	=3	≤100	/mL	Skladen	25.03.2016	29.03.2016	
Število kolonij pri 37°C	=0	≤100	/mL	Skladen	24.03.2016	29.03.2016	
Clostridium perfringens (vključno s sporami)	=0	=0	/100mL	Skladen	23.03.2016	29.03.2016	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	24.03.2016	29.03.2016	
Koliformne bakterije	=0	=0	/100mL	Skladen	24.03.2016	29.03.2016	
Barva		≤0.5	/m	-			
Okus		≤1		-			
Motnost		≤5	NTU	-			
Amonij		≤0.5	mg/L	-			