

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja  
Oddelek Nova Gorica, Vipavska c. 13, 5000 Nova Gorica, tel. (05) 33 086 00, fax (05) 33 086 08

OBČINA CERKNO, VANJA MAVRI ZAJC

Datum: 19.06.15

Protokolna št. 000936

List št. 1

P O R O Č I L O O I Z I D U A N A L I Z E  
P I T N I H V O D

Naročnik : Občina Cerčno Bevkova 9, Cerčno  
Vzorec odvzel: Občina Cerčno, Vanja Mavri Zajc  
Upravljavec : Občina Cerčno Bevkova 9, Cerčno  
Kraj odvzema : Vodooskrbni sistem Labinje  
Odvzeto : 16.06.15 Sprejeto : 16.06.15 Analizirano do : 19.06.15

Metoda vzorčenja: Spremni list odvzema vzorca pitne vode št.1, 16.6.2015

Stanje vzorca ob prevzemu: ustrezno

Odvzeto ob 8.40 uri.

"Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja  
Nova Gorica je akreditiran pri Slovenski akreditaciji, reg.št.LP-014."

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

I Z V I D

VZOREC	N O R M A T I V		
<b>1 Labinje 4, pipa</b>			
Escherichia coli po MP03	0	CFU/100 ml #	< 4
Koliformne bakterije po MP03	0	CFU/100 ml #	17
Enterokoki po MP06	0	CFU/100 ml	0
Število kolonij pri 22°C po MP02		CFU/1 ml #	140
Število kolonij pri 37°C po MP02	100	CFU/1 ml #	< 4

OCENA : /

Opombe:

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Rezultati so v odebelenem tisku.

Mejne vrednosti (normativi) so iz Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS št.19/04) Priloga 1 del A (Escherichia coli in enterokoki) in C (koliformne bakterije, število kolonij pri 22°C in število kolonij pri 37°C)

NADALJEVANJE >>

Datum: 19.06.15

Protokolna št. 000936  
List št. 2

	začetek preskusa	konec preskusa
Escherichia coli po MP03	16.06.2015	17.06.2015
Koliformne bakterije po MP03	16.06.2015	18.06.2015
Enterokoki po MP06	16.06.2015	18.06.2015
Število kolonij pri 22°C po MP02	16.06.2015	19.06.2015
Število kolonij pri 37°C po MP02	16.06.2015	18.06.2015

MP02 metoda preskušanja ISO 6222:1999

MP03 metoda preskušanja ISO 9308-1:2014

MP06 metoda preskušanja SIST EN ISO 7899-2:2000

0 (ni najdeno)  
< 4 (najdeno)  
4-9 (ocenjeno število)

---

Poročilo se nanaša izključno na preskušani vzorec.  
Poročila se brez pisnega dovoljenja Oddelka za mikrobiološke analize živil, voda in drugih vzorcev okolja ne sme razmnoževati, razen v celoti.



Analiziral:  
Tanja Kavčič  
univ.dipl.mikrobiolog

Skupaj 0.00 točk

VODJA ODDELKA:  
Judita Vidrih un.dipl.biol  
spec.med.mikrobiologije



Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja  
**Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica**  
Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica, tel.: +386 (0) 5 330 86 00/ fax.: +386 (0) 5 330 86 08

Datum: 19.06.2015

Protokolna št.: **000936M**

## MNENJE

Vzorec: **PITNA VODA – VODOOSKRBNI SISTEM LABINJE**  
Kraj odvzema: **Labinje 4, pipa**

Glede na opravljen obseg laboratorijskih analiz vzorec vode, odvzet 16.6.2015,  
**ni skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in  
25/09), zaradi preseženega števila Escherichia coli in koliformnih bakterij v 100 ml.**



Odgovorni analitik:  
Tanja Kavčič, univ. dipl. mikrobiol.

Vodja oddelka:  
Judita Vidrih, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Mnenje se brez pisnega dovoljenja Oddelka za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja ne sme razmnoževati,  
razen v celoti  
OBR OMA 40- Podlaga za mnenje