

Oznaka vzorca: **17/0824**

Teden: 2017.13: 27.03.2017 - 31.03.2017

Upravljalavec: Občina Cerkno

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Paketi: Redni preskusi + Preostali prosti klor + Clostridium perfringens + Enterokoki + Arzen, Nitrat

Vodni sistem: LABINJE

Oskrbovalno območje: LABINJE (št. uporabnikov: 76)

Mesto vzorčenja: Labinje - pipa zunaj

Naslov mesta vzorčenja: Labinje 4,

Opomba mesta vzorčenja:

Datum vzorčenja: 04.04.2017 09:00

Skladnost: Neskladen

Opomba vzorca: pipa pred hišo. Vreme je jasno, suho.

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus	=0	≤1		Skladen	04.04.2017	06.04.2017	
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=10,6		°C	Skladen	04.04.2017	06.04.2017	
pH vrednost	=8,2	6.5..9.5		Skladen	04.04.2017	06.04.2017	
Električna prevodnost pri 20 °C	=203	≤2500	μS/cm	Skladen	04.04.2017	06.04.2017	
Preostali prosti klor	=0,00		mg/L	Skladen	04.04.2017	06.04.2017	
Vonj	=0	≤1		Skladen	04.04.2017	06.04.2017	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	05.04.2017	07.04.2017	
Število kolonij pri 22°C	=7	≤100	/mL	Skladen	07.04.2017	07.04.2017	
Število kolonij pri 37°C	=0	≤100	/mL	Skladen	06.04.2017	07.04.2017	
Clostridium perfringens (vključno s sporami)	=0	=0	/100mL	Skladen	05.04.2017	07.04.2017	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	06.04.2017	07.04.2017	
Koliformne bakterije	=17	=0	/100mL	Neskladen	07.04.2017	07.04.2017	
Barva	<0,2	≤0.5	/m	Skladen	04.04.2017	20.04.2017	
Motnost	<0,5	≤4	NTU	Skladen	04.04.2017	20.04.2017	
Amonij	<0,02	≤0.5	mg/L	Skladen	05.04.2017	20.04.2017	
Nitrat	=3,1	≤50	mg/L	Skladen	07.04.2017	20.04.2017	
Arzen	=0,11	≤10	μg/L	Skladen	14.04.2017	20.04.2017	