

Oznaka vzorca: **18/0939**

Teden: 2018.13: 26.03.2018 - 30.03.2018

Upravljavalec: Občina Cerkno

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Paketi: Clostridium perfringens + Enterokoki + Redni preskusi 2018 + Motnost 2018

Vodni sistem: LABINJE

Oskrbovalno območje: LABINJE (št. uporabnikov: 76)

Mesto vzorčenja: Labinje - pipa zunaj

Naslov mesta vzorčenja: Labinje 4,

Opomba mesta vzorčenja:

Datum vzorčenja: 04.04.2018 00:00

Skladnost: Neskladen

Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus	=1	≤1		Skladen	04.04.2018	11.04.2018	
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=8,5		°C	Skladen	04.04.2018	11.04.2018	
pH vrednost	=8,4	6.5..9.5		Skladen	04.04.2018	11.04.2018	
Električna prevodnost pri 20 °C	=180	≤2500	μS/cm	Skladen	04.04.2018	11.04.2018	
Vonj	=0	≤1		Skladen	04.04.2018	11.04.2018	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	05.04.2018	11.04.2018	
Število kolonij pri 22°C	=3	≤100	/mL	Skladen	07.04.2018	11.04.2018	
Število kolonij pri 37°C	=2	≤100	/mL	Skladen	06.04.2018	11.04.2018	
Clostridium perfringens (vključno s sporami)	=0	=0	/100mL	Skladen	05.04.2018	11.04.2018	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	06.04.2018	11.04.2018	
Koliformne bakterije	=1	=0	/100mL	Neskladen	06.04.2018	11.04.2018	
Motnost	<0,20	≤4	NTU	Skladen	04.04.2018	11.04.2018	