

Oznaka vzorca: **21/2590**

Teden: 2021.36: 06.09.2021 - 10.09.2021

Upravljalavec: Občina Cerkno

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Paketi: Prosti klor + Clostridium perfringens + Enterokoki + Klorat, klorit + Skupina A 2021

Vodni sistem: OTALEŽ

Oskrbovalno območje: OTALEŽ (št. uporabnikov: 132)

Mesto vzorčenja: Stanovanjska hiša, Otalež 2, pipa zunaj

Naslov mesta vzorčenja: Otalež 2, Otalež

Opomba mesta vzorčenja: javna izlivka na pokopališču

Datum vzorčenja: 23.09.2021 09:00

Skladnost: Skladen

Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus	=1	≤1		Skladen	23.09.2021	07.10.2021	
Motnost	<0,1	≤4	NTU	Skladen	23.09.2021	07.10.2021	
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=17,5		°C	Skladen	23.09.2021	07.10.2021	
pH vrednost	=8,1	6.5..9.5		Skladen	23.09.2021	07.10.2021	
Električna prevodnost pri 20 °C	=308	≤2500	μS/cm	Skladen	23.09.2021	07.10.2021	
Preostali prosti klor	=0,06		mg/L	Skladen	23.09.2021	07.10.2021	
Vonj	=1	≤1		Skladen	23.09.2021	07.10.2021	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	24.09.2021	24.09.2021	
Število kolonij pri 22°C	=1	≤100	/mL	Skladen	27.09.2021	27.09.2021	
Število kolonij pri 37°C	=0	≤100	/mL	Skladen	25.09.2021	25.09.2021	
Clostridium perfringens (vključno s sporami)	=0	=0	/100mL	Skladen	24.09.2021	24.09.2021	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	25.09.2021	25.09.2021	
Koliformne bakterije	=0	=0	/100mL	Skladen	24.09.2021	24.09.2021	
Klorat	=0,03		mg/L	Skladen	30.09.2021	30.09.2021	
Klorit	<0,01		mg/L	Skladen	30.09.2021	30.09.2021	