

Oznaka vzorca: **22/2589**

Teden: 2022.36: 05.09.2022 - 09.09.2022

Upravljavalec: Občina Cerkno

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Paketi: Prosti klor + Clostridium perfringens + Enterokoki + Skupina A 2022

Vodni sistem: OTALEŽ

Oskrbovalno območje: OTALEŽ (št. uporabnikov: 132)

Mesto vzorčenja: Stanovanjska hiša, Otalež 2, pipa zunaj

Naslov mesta vzorčenja: Otalež 2, Otalež

Opomba mesta vzorčenja: pipa na pokopališču

Datum vzorčenja: 25.10.2022 10:31

Skladnost: nedoločeno

Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus	=1	≤1		Skladen	25.10.2022	08.11.2022	
Motnost	<0,1	≤4	NTU	Skladen	25.10.2022	08.11.2022	
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=13,6		°C	Skladen	25.10.2022	08.11.2022	
pH vrednost	=7,8	6.5..9.5		Skladen	25.10.2022	08.11.2022	
Električna prevodnost pri 20 °C	=356	≤2500	μS/cm	Skladen	25.10.2022	08.11.2022	
Preostali prosti klor	=0,14		mg/L	Skladen	25.10.2022	08.11.2022	
Vonj	=1	≤1		Skladen	25.10.2022	08.11.2022	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	26.10.2022	26.10.2022	
Število kolonij pri 22°C	=0	≤100	/mL	Skladen	28.10.2022	28.10.2022	
Število kolonij pri 37°C	=0	≤100	/mL	Skladen	27.10.2022	27.10.2022	
Clostridium perfringens (vključno s sporami)	=0	=0	/100mL	Skladen	26.10.2022	26.10.2022	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	27.10.2022	27.10.2022	
Koliformne bakterije	=0	=0	/100mL	Skladen	26.10.2022	26.10.2022	