

Oznaka vzorca: **18/0735**

Teden: 2018.12: 19.03.2018 - 23.03.2018

Upravljavalec: Občina Cerklje

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Paketi: Prosti klor + Clostridium perfringens + Enterokoki + Redni preskusi 2018 + Motnost 2018

Vodni sistem: PLANINA

Oskrbovalno območje: PLANINA (št. uporabnikov: 105)

Mesto vzorčenja: St.h. Planina 11

Naslov mesta vzorčenja: Planina 11, Cerklje

Opomba mesta vzorčenja:

Datum vzorčenja: 04.04.2018 00:00

Skladnost: Skladen

Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus	=1	≤1		Skladen	04.04.2018	11.04.2018	
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=8,5		°C	Skladen	04.04.2018	11.04.2018	
pH vrednost	=6,8	6.5..9.5		Skladen	04.04.2018	11.04.2018	
Električna prevodnost pri 20 °C	=43,0	≤2500	μS/cm	Skladen	04.04.2018	11.04.2018	
Preostali prosti klor	=0,10		mg/L	Skladen	04.04.2018	11.04.2018	
Vonj	=1	≤1		Skladen	04.04.2018	11.04.2018	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	05.04.2018	11.04.2018	
Število kolonij pri 22°C	=0	≤100	/mL	Skladen	07.04.2018	11.04.2018	
Število kolonij pri 37°C	=3	≤100	/mL	Skladen	06.04.2018	11.04.2018	
Clostridium perfringens (vključno s sporami)	=0	=0	/100mL	Skladen	05.04.2018	11.04.2018	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	06.04.2018	11.04.2018	
Koliformne bakterije	=0	=0	/100mL	Skladen	05.04.2018	11.04.2018	
Motnost	<0,20	≤4	NTU	Skladen	04.04.2018	11.04.2018	