

OBČINA CERKNO, VANJA MAVRI ZAJC

Datum: 18.05.15

Protokolna št. 000671

List št. 1

P O R O Č I L O O I Z I D U A N A L I Z E
P I T N I H V O D

Naročnik : Občina Cerčno Bevkova 9, Cerčno
Vzorec odvzel: Občina Cerčno, Vanja Mavri Zajc
Upravljalavec : Občina Cerčno Bevkova 9, Cerčno
Kraj odvzema : Vodooskrbni sistem Plužnje
Odvzeto : 12.05.15 Sprejeto : 12.05.15 Analizirano do : 15.05.15

Metoda vzorčenja: Spremni list odvzema vzorca pitne vode št. 5,
12.5.2015

Stanje vzorca ob prevzemu: ustrezno

Odvzeto ob 8.15 uri.

"Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja
Nova Gorica je akreditiran pri Slovenski akreditaciji, reg.št.LP-014."

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

I Z V I D

VZOREC	N O R M A T I V		
1 Plužnje št. 5, pipa zunaj			
Escherichia coli po MP03	0	CFU/100 ml	0
Koliformne bakterije po MP03	0	CFU/100 ml	0
Enterokoki po MP06	0	CFU/100 ml	0
Število kolonij pri 22°C po MP02		CFU/1 ml #	0
Število kolonij pri 37°C po MP02	100	CFU/1 ml #	0

OCENA : /

Opombe:

- rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Rezultati so v odebeljenem tisku.

Mejne vrednosti (normativi) so iz Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS št. 19/04) Priloga 1 del A in C

NADALJEVANJE >>

Datum: 18.05.15

Protokolna št. 000671

List št. 2

	začetek preskusa	konec preskusa
Escherichia coli po MP03	12.05.2015	14.05.2015
Koliformne bakterije po MP03	12.05.2015	14.05.2015
Enterokoki po MP06	12.05.2015	14.05.2015
Število kolonij pri 22°C po MP02	12.05.2015	15.05.2015
Število kolonij pri 37°C po MP02	12.05.2015	14.05.2015

MP02 metoda preskušanja SIST EN ISO 6222:1999

MP03 metoda preskušanja SIST EN ISO 9308-1:2001,
SIST EN ISO 9308-1:2001/AC:2009 (standardni test)

MP06 metoda preskušanja SIST EN ISO 7899-2:2000

0 (ni najdeno)
< 4 (najdeno)
4-9 (ocenjeno število)

Poročilo se nanaša izključno na preskušani vzorec.
Poročila se brez pisnega dovoljenja Oddelka za mikrobiološke analize
živil, vod in drugih vzorcev okolja ne sme razmnoževati, razen v
celoti.



Skupaj 0:00 točk

Analiziral:
Tanja Kavčič
univ. dipl. mikrobiolog

VODJA ODDELKA:
Judita Vidrih un. dipl. biol
spec. med. mikrobiologije

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica
Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica, tel.: +386 (0) 5 330 86 00/ fax.: +386 (0) 5 330 86 08

Datum: 18.05.2015

Protokolna št.:000671M

MNENJE


Vzorec: **PITNA VODA – VODOOSKRBNI SISTEM PLUŽNJE**
Kraj odvzema: **Plužnje št. 5, pipa zunaj**

Glede na opravljen obseg laboratorijskih analiz je vzorec vode, odvzet 12.5.2015, **skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Odgovorni analitik:
Tanja Kavčič, univ. dipl. mikrobiol.



Vodja oddelka:
Judita Vidrih, univ. dipl. biol./spec. med. mikrobiol.





Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja

Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica, tel.: +386 (0) 5 330 86 00/ fax.: +386 (0) 5 330 86 08

Datum: 20. 5. 2015

Protokolna št.: 15 PV 0262

POROČILO O PRESKUSU

Vzorec: **PITNA VODA – VODOVOD PLUŽNJE**

Kraj odvzema: **Plužnje št. 5, pipa zunaj**

Naročnik: Občina Cerčno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerčno

Upravljavec: Občina Cerčno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerčno

Vzorec odzvel: Občina Cerčno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerčno, Vanja Mavri Zajc

Odvzeto: 12. 5. 2015 ob 8:15

Sprejeto: 12. 5. 2015 ob 13:40

Stanje vzorca ob prevzemu v laboratorij: ustrežno.

Začetek analize: 12. 5. 2015

Konec analize: 12. 5. 2015

PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	MEJNA VREDNOST ^(A)	DATUM IZVEDBE
Laboratorijske analize:					
Motnost	SIST EN ISO 7027:2000	NTU	<0,20	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajnih sprememb ⁽⁶⁾	12. 5.

Opombe:

(A) Mejna vrednost je iz Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04), priloga 1, DEL C (Indikatorski parametri).

(6) V primeru priprave pitne vode iz površinske vode, motnost ne sme presegati 1,0 NTU v vodi pri izstopu iz naprave za pripravo pitne vode.

ODGOVORNE OSEBE:

Odgovorni analitik za vode: Alenka Taljat, univ.dipl.kem.

ODGOVORNI ANALITIK

Ljuba Maver, univ.dipl.kem.

VODJA ODDELKA

mag. Vanja Fabjan Velikanje



Center za okolje in zdravje

Oddelek za okolje in zdravje Nova Gorica

Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica, tel.: +386 (0) 5 330 86 00/ fax.: +386 (0) 5 330 86 08

Datum: 20. 5. 2015

Protokolna št.: **15 PV 0262 M**

MNENJE

Vzorec: **PITNA VODA – VODOVOD PLUŽNJE**
Kraj odvzema: **Plužnje št. 5, pipa zunaj**

Glede na opravljen obseg laboratorijskih analiz **je** vzorec vode, odvzet 12. 5. 2015, **skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

ODGOVORNI ZA PODROČJE:
Ljuba Maver, univ.dipl.kem.



VODJA ODDELKA:
Jasna Koglot, univ.dipl.kem.