



## Podatki o vzorcu

**Vzorec:** Vodooskrbni sistem Poče, Poče št.17, pipa zunaj  
**Številka vzorca:** 17/7606  
**Namen:** Pogodba  
**Naročnik:** OBČINA CERKNO, BEVKOVA ULICA 9 , 5282 Cerkno  
**Vzorec odvzel:** OBČINA CERKNO  
**Čas odvzema:** 24.01.2017 09:10  
**Mesto odvzema:** POČE, Poče 17, pipa zunaj  
**Vzorec sprejel:** Sonja Volk  
**Kraj in čas sprejema:** Nova Gorica, 24.01.2017 12:27

## Ocena rezultatov

*Prikazani so vsi rezultati preskušanj iz prilog.*

Parameter	Rezultat	Enota	Kriterij	Skladnost
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	ni najdeno	CFU/mL	100	skladen
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	ni najdeno	CFU/mL	/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

### Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1, del A in C

### Ocena skladnosti

Vzorec je skladen z upoštevanimi kriteriji.

### Priloge poročila:

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4006-15/25960-17/7606-M



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorec:** Vodooskrbni sistem Poče, Poče št.17, pipa zunaj  
**Številka vzorca:** 17/7606; lab.št.: 17/376  
**Namen:** Pogodba  
**Naloga:** Pogodba o poslovnem sodelovanju - Občina Cerklje št.2106-700-14/2015  
**Vodja naloge:** Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije  
**Naročnik:** OBČINA CERKNO, BEVKOVA ULICA 9 , 5282 Cerklje  
**Delovni nalog:** št.2106-700-14/2015  
**Mesto odvzema:** POČE, Poče 17, pipa zunaj  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

### Odvzem vzorca

**Datum in ura:** 24.01.2017 09:10

**Odvzel:** OBČINA CERKNO

### Sprejem vzorca

**Datum in ura:** 24.01.2017 12:27

**Sprejel:** Sonja Volk

**Datum poročila:** 10.02.2017

## Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	ISO 6222:1999	ni najdeno	CFU/mL	24.01.2017 13:55 26.01.2017 09:00
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	ISO 6222:1999	ni najdeno	CFU/mL	24.01.2017 13:55 27.01.2017 09:00
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014	ni najdeno	CFU/100 mL	24.01.2017 13:50 25.01.2017 10:52
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	ni najdeno	CFU/100 mL	24.01.2017 13:50 25.01.2017 10:52

### Analitik:

Tanja Kavčič, univ.dipl.mikrobiologinja

Elektronsko podpisal Tanja Kavčič, univ.dipl.mikrobiologinja ob 10.02.2017 09:57:30

### Odgovorna oseba:

Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.