

Oznaka vzorca: **15/0639**

Teden: 2015.12: 16.03.2015 - 20.03.2015

Upravitelj: Občina Cerkno

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Paketi: Redni preskusi + Preostali prosti klor + Clostridium perfringens + Enterokoki

Vodni sistem: ŠEBRELJE

Oskrbovalno območje: ŠEBRELJE (št. uporabnikov: 309)

Mesto vzorčenja: Trgovina Šebrelje

Naslov mesta vzorčenja: Šebrelje 53,

Opomba mesta vzorčenja:

Skladnost: Skladen

Opomba vzorca: PRITLIČJE, PIPA V KUHINJI. VREME JE JASNO.

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=7,3		°C	Skladen	19.03.2015	19.03.2015	
pH vrednost	=7,6	6.5..9.5		Skladen	19.03.2015	19.03.2015	
Električna prevodnost pri 20 °C	=133	≤2500	µS/cm	Skladen	19.03.2015	19.03.2015	
Preostali prosti klor	=0,24		mg/L	Skladen	19.03.2015	19.03.2015	
Vonj	=0	≤1		Skladen	19.03.2015	19.03.2015	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	20.03.2015	24.03.2015	
Število kolonij pri 22°C	=4	≤100	/mL	Skladen	23.03.2015	24.03.2015	
Število kolonij pri 37°C	=0	≤100	/mL	Skladen	21.03.2015	24.03.2015	
Clostridium perfringens (vključno s sporami)	=0	=0	/100mL	Skladen	23.03.2015	24.03.2015	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	21.03.2015	24.03.2015	
Koliformne bakterije	=0	=0	/100mL	Skladen	20.03.2015	24.03.2015	
Barva	<0,2	≤0.5	/m	Skladen	19.03.2015	25.03.2015	
Okus	=1	≤1		Skladen	19.03.2015	25.03.2015	
Motnost	<0,50	≤5	NTU	Skladen	19.03.2015	25.03.2015	
Amonij	<0,02	≤0.5	mg/L	Skladen	20.03.2015	25.03.2015	