

Oznaka vzorca: **19/3414**

Teden: 2019.47: 18.11.2019 - 22.11.2019

Upravljavalec: Občina Cerklje

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Paketi: Clostridium perfringens + Enterokoki + Motnost + Skupina A

Vodni sistem: TREBENČE

Oskrbovalno območje: TREBENČE (št. uporabnikov: 94)

Mesto vzorčenja: Stan. hiša, Trebenče

Naslov mesta vzorčenja: Trebenče 17a, Trebenče

Opomba mesta vzorčenja: Trebenče 17, pritličje, pipa na umivalniku v kopalnici

Datum vzorčenja: 03.12.2019 09:15

Skladnost: Neskladen

Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus	=1	≤1		Skladen	03.12.2019	10.12.2019	
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=13		°C	Skladen	03.12.2019	10.12.2019	
pH vrednost	=7,9	6.5..9.5		Skladen	03.12.2019	10.12.2019	
Električna prevodnost pri 20 °C	=372	≤2500	μS/cm	Skladen	03.12.2019	10.12.2019	
Vonj	=0	≤1		Skladen	03.12.2019	10.12.2019	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	04.12.2019	04.12.2019	
Število kolonij pri 22°C	=22	≤100	/mL	Skladen	06.12.2019	06.12.2019	
Število kolonij pri 37°C	=5	≤100	/mL	Skladen	05.12.2019	05.12.2019	
Clostridium perfringens (vključno s sporami)	=0	=0	/100mL	Skladen	04.12.2019	04.12.2019	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	05.12.2019	05.12.2019	
Koliformne bakterije	=44	=0	/100mL	Neskladen	05.12.2019	05.12.2019	
Motnost	<0,2	≤4	NTU	Skladen	03.12.2019	03.12.2019	