

Oznaka vzorca: **23/0881**

Teden: 2023.10: 06.03.2023 - 10.03.2023

Upravljalec: Občina Cerklje

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Paketi: Clostridium perfringens + Enterokoki + Skupina A 2023

Vodni sistem: TREBENČE

Oskrbovano območje: TREBENČE (št. uporabnikov: 94)

Mesto vzorčenja: Stan. hiša Trebenče 1

Naslov mesta vzorčenja: Trebenče 1, Trebenče

Opomba mesta vzorčenja: pipa pred hišo

Datum vzorčenja: 07.03.2023 10:05

Skladnost: Neskladen

Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus	=1	≤1		Skladen	07.03.2023	13.03.2023	
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=5,1		°C	Skladen	07.03.2023	13.03.2023	
pH vrednost	=7,4	6.5..9.5		Skladen	07.03.2023	13.03.2023	
Električna prevodnost pri 20 °C	=410	≤2500	μS/cm	Skladen	07.03.2023	13.03.2023	
Vonj	=0	≤1		Skladen	07.03.2023	13.03.2023	
Motnost	=0	≤4	NTU	Skladen	07.03.2023	13.03.2023	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	08.03.2023	08.03.2023	
Število kolonij pri 22°C	=7	≤100	/mL	Skladen	10.03.2023	10.03.2023	
Število kolonij pri 37°C	=0	≤100	/mL	Skladen	09.03.2023	09.03.2023	
Clostridium perfringens (vključno s sporami)	=0	=0	/100mL	Skladen	08.03.2023	08.03.2023	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	09.03.2023	09.03.2023	
Koliformne bakterije	=25	=0	/100mL	Neskladen	09.03.2023	09.03.2023	