

OBČINA CERKNO, VANJA MAVRI ZAJC

Datum: 19.06.15

Protokolna št. 000939

List št. 1

P O R O Č I L O O I Z I D U A N A L I Z E
P I T N I H V O D

Naročnik : Občina Cerčno Bevkova 9, Cerčno
Vzorec odvzel: Občina Cerčno, Vanja Mavri Zajc
Upravljalavec : Občina Cerčno Bevkova 9, Cerčno
Kraj odvzema : Vodooskrbni sistem Zakojca
Odvzeto : 16.06.15 Sprejeto : 16.06.15 Analizirano do : 19.06.15

Metoda vzorčenja: Spremni list odvzema vzorca pitne vode št. 4,
16.6.2015

Stanje vzorca ob prevzemu: ustrezno

Odvzeto ob 7.50 uri.

"Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja
Nova Gorica je akreditiran pri Slovenski akreditaciji, reg.št.LP-014."

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

I Z V I D

| VZOREC | N O R M A T I V | | |
|----------------------------------|-----------------|--------------|-----|
| 1 Zakojca št. 23, pipa zunaj | | | |
| Escherichia coli po MP03 | 0 | CFU/100 ml # | 0 |
| Koliformne bakterije po MP03 | 0 | CFU/100 ml # | 0 |
| Enterokoki po MP06 | 0 | CFU/100 ml | 0 |
| Število kolonij pri 22°C po MP02 | | CFU/1 ml # | < 4 |
| Število kolonij pri 37°C po MP02 | 100 | CFU/1 ml # | 0 |

OCENA : /

Opombe:

- rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Rezultati so v odebeljenem tisku.

Mejne vrednosti (normativi) so iz Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS št.19/04) Priloga 1 del A (Escherichia coli in enterokoki) in C (koliformne bakterije, število kolonij pri 22°C in število kolonij pri 37°C)

NADALJEVANJE >>

Datum: 19.06.15

Protokolna št. 000939

List št. 2

| | začetek preskusa | konec preskusa |
|----------------------------------|------------------|----------------|
| Escherichia coli po MP03 | 16.06.2015 | 17.06.2015 |
| Koliformne bakterije po MP03 | 16.06.2015 | 17.06.2015 |
| Enterokoki po MP06 | 16.06.2015 | 18.06.2015 |
| Število kolonij pri 22°C po MP02 | 16.06.2015 | 19.06.2015 |
| Število kolonij pri 37°C po MP02 | 16.06.2015 | 18.06.2015 |

MP02 metoda preskušanja ISO 6222:1999

MP03 metoda preskušanja ISO 9308-1:2014

MP06 metoda preskušanja SIST EN ISO 7899-2:2000

0 (ni najdeno)
< 4 (najdeno)
4-9 (ocenjeno število)

Poročilo se nanaša izključno na preskušani vzorec.
Poročila se brez pisnega dovoljenja Oddelka za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja ne sme razmnoževati, razen v celoti.



Analiziral:
Tanja Kavčič
univ.dipl.mikrobiolog

Skupaj 0.00 točk

VODJA ODDELKA:
Judita Vidrih un.dipl.biol
spec.med.mikrobiologije



NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica
Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica, tel.: +386 (0) 5 330 86 00/ fax.: +386 (0) 5 330 86 08

Datum: 19.06.2015

Protokolna št.:000939M

MNENJE

Vzorec: **PITNA VODA – VODOOSKRBNI SISTEM ZAKOJCA**
Kraj odvzema: **Zakojca št. 23, pipa zunaj**

Glede na opravljen obseg laboratorijskih analiz je vzorec vode, odvzet 16.6.2015,
skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/6, 92/06 in 25/09).



Odgovorni analitik:
Tanja Kavčič, univ. dipl. mikrobiol.

Vodja oddelka:
Judita Vidrih, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Mnenje se brez pisnega dovoljenja Oddelka za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja ne sme razmnoževati,
razen v celoti
OBR OMA 40- Podlaga za mnenje

Odobril: _____

Izdaja 3* 27.3.2014

Stran/strani:1/1