

Oznaka vzorca: **17/0826**

Teden: 2017.13: 27.03.2017 - 31.03.2017

Upravljalavec: Občina Cerkno

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Paketi: Redni preskusi + Preostali prosti klor + Enterokoki + Arzen, Nitrat

Vodni sistem: ZAKRIŽ

Oskrbovalno območje: ZAKRIŽ (št. uporabnikov: 118)

Mesto vzorčenja: Zakriž

Naslov mesta vzorčenja: Zakriž 7,

Opomba mesta vzorčenja:

Datum vzorčenja: 28.03.2017 11:15

Skladnost: Skladen

Opomba vzorca: pritičje, izlivka v garaži

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus	=0,0	≤1		Skladen	03.04.2017	26.05.2017	
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=9,3		°C	Skladen	28.03.2017	02.04.2017	
pH vrednost	=8,5	6.5..9.5		Skladen	28.03.2017	02.04.2017	
Električna prevodnost pri 20 °C	=284	≤2500	μS/cm	Skladen	28.03.2017	02.04.2017	
Preostali prosti klor	=0,19		mg/L	Skladen	28.03.2017	02.04.2017	
Vonj	=1	≤1		Skladen	28.03.2017	02.04.2017	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	29.03.2017	26.05.2017	
Število kolonij pri 22°C	=0	≤100	/mL	Skladen	31.03.2017	26.05.2017	
Število kolonij pri 37°C	=0	≤100	/mL	Skladen	30.03.2017	26.05.2017	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	30.03.2017	26.05.2017	
Koliformne bakterije	=0	=0	/100mL	Skladen	29.03.2017	26.05.2017	
Barva	<0,2	≤0.5	/m	Skladen	28.03.2017	26.05.2017	
Motnost	<0,5	≤4	NTU	Skladen	28.03.2017	26.05.2017	
Amonij	<0,02	≤0.5	mg/L	Skladen	29.03.2017	26.05.2017	
Nitrat	=5,6	≤50	mg/L	Skladen	31.03.2017	26.05.2017	
Arzen	<5	≤10	μg/L	Skladen	30.03.2017	26.05.2017	