

Oznaka vzorca: **18/3092**

Teden: 2018.42: 15.10.2018 - 19.10.2018

Upravljalavec: Občina Cerkno

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Paketi: Prosti klor + Enterokoki + Redni preskusi 2018

Vodni sistem: ZAKRIŽ

Oskrbovalno območje: ZAKRIŽ (št. uporabnikov: 118)

Mesto vzorčenja: Stan. hiša Zakriž

Naslov mesta vzorčenja: Zakriž 5, Zakriž

Opomba mesta vzorčenja: pipa v garaži

Datum vzorčenja: 18.10.2018 10:15

Skladnost: Skladen

Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus	=1	≤1		Skladen	18.10.2018	07.11.2018	
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=15,8		°C	Skladen	18.10.2018	07.11.2018	
pH vrednost	=7,8	6.5..9.5		Skladen	18.10.2018	07.11.2018	
Električna prevodnost pri 20 °C	=262	≤2500	μS/cm	Skladen	18.10.2018	07.11.2018	
Preostali prosti klor	=0,17		mg/L	Skladen	18.10.2018	07.11.2018	
Vonj	=1	≤1		Skladen	18.10.2018	07.11.2018	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	19.10.2018	19.10.2018	
Število kolonij pri 22°C	=0	≤100	/mL	Skladen	22.10.2018	22.10.2018	
Število kolonij pri 37°C	=0	≤100	/mL	Skladen	20.10.2018	20.10.2018	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	20.10.2018	20.10.2018	
Koliformne bakterije	=0	=0	/100mL	Skladen	19.10.2018	19.10.2018	