



Poročilo o izvedeni nalogi

Pogodba o poslovnem sodelovanju - Občina Cerklno

Evidenčna oznaka: 4006-15/25960-18/130212

Naročnik: OBČINA CERKNO
BEVKOVA ULICA 9
5282 Cerklno

Delovni nalog: Pogodba o poslovnem sodelovanju, 2106-700-1/2018, 22.03.2018

Izvajalci: Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Vodja naloge: Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije

Nova Gorica, 20.11.2018

Analitik:
Špela Leban Stankovič, univ.dipl.mikrobiologinja

Odgovorna oseba:
Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije

Elektronsko podpisal Špela Leban Stankovič, univ.dipl.mikrobiologinja ob 20.11.2018
15:33:29

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda
Številka vzorca: 18/130212
Namen: Notranji nadzor
Naročnik: OBČINA CERKNO, BEVKOVA ULICA 9, 5282 Cerčno
Vzorec odvzel: OBČINA CERKNO
Čas odvzema: 14.11.2018 08:35
Mesto odvzema: VODOOSKRBNI SISTEM ZAKRIŽ, Zakriž št.5, pipa v garaži
Vzorec sprejel: Sonja Volk
Kraj in čas sprejema: Nova Gorica, 14.11.2018 13:50

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Kriterij	Skladnost
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	ni najdeno	CFU/mL	100	skladen
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	ni najdeno	CFU/mL	/	/

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017, Priloga 1

Priloge poročila:

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4006-15/25960-18/130212-M



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda	Sprejem vzorca	Datum poročila: 20.11.2018
Številka vzorca:	18/130212; lab.št.: 18/7811	Datum in ura:	14.11.2018 13:50
Namen:	Notranji nadzor	Sprejel:	Sonja Volk
Naloga:	Pogodba o poslovnem sodelovanju - Občina Cerklje		
Vodja naloge:	Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije		
Naročnik:	OBČINA CERKNO, BEVKOVA ULICA 9, 5282 Cerklje		
Delovni nalog:	Pogodba o poslovnem sodelovanju, 2106-700-1/2018, 22.03.2018		
Mesto odvzema:	VODOOSKRBNI SISTEM ZAKRIŽ, Zakriž št.5, pipa v garaži		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca			
Datum in ura:	14.11.2018 08:35		
Odvzel:	OBČINA CERKNO		

Opis vzorčenja

Spremni list odvzema vzorca pitne vode, vzorec št.3, 14.11.2018

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016	ni najdeno	CFU/100 mL	14.11.2018 15.11.2018
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016	ni najdeno	CFU/100 mL	14.11.2018 15.11.2018
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	ISO 6222:1999	ni najdeno	CFU/mL	14.11.2018 16.11.2018
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	ISO 6222:1999	ni najdeno	CFU/mL	14.11.2018 17.11.2018

Analitik:
Špela Leban Stankovič, univ.dipl.mikrobiologinja
Elektronsko podpisal Špela Leban Stankovič, univ.dipl.mikrobiologinja ob 20.11.2018 15:33:29

Odgovorna oseba:
Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije
Elektronsko podpisal Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije ob 22.11.2018 15:05:10

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.