

Oznaka vzorca: **20/2897**

Teden: 2020.39: 21.09.2020 - 25.09.2020

Upravljalavec: Občina Cerklje

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Paketi: Prosti klor + Clostridium perfringens + Enterokoki + Motnost + Skupina A

Vodni sistem: RAVNE NAD CERKNIM

Oskrbovalno območje: RAVNE NAD CERKNIM (št. uporabnikov: 96)

Mesto vzorčenja: Zg. Ravne

Naslov mesta vzorčenja: Ravne 9,

Opomba mesta vzorčenja: Ravne 11, pritličje, pipa v kuhinji

Datum vzorčenja: 19.10.2020 09:20

Skladnost: Skladen

Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus	=1	≤1		Skladen	19.10.2020	28.10.2020	
Motnost	<0,1	≤4	NTU	Skladen	19.10.2020	28.10.2020	
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=12,2		°C	Skladen	19.10.2020	28.10.2020	
pH vrednost	=7,8	6.5..9.5		Skladen	19.10.2020	28.10.2020	
Električna prevodnost pri 20 °C	=388	≤2500	μS/cm	Skladen	19.10.2020	28.10.2020	
Preostali prosti klor	<0,05		mg/L	Skladen	19.10.2020	28.10.2020	
Vonj	=0	≤1		Skladen	19.10.2020	28.10.2020	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	20.10.2020	20.10.2020	
Število kolonij pri 22°C	=0	≤100	/mL	Skladen	22.10.2020	22.10.2020	
Število kolonij pri 37°C	=0	≤100	/mL	Skladen	21.10.2020	21.10.2020	
Clostridium perfringens (vključno s sporami)	=0	=0	/100mL	Skladen	20.10.2020	20.10.2020	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	21.10.2020	21.10.2020	
Koliformne bakterije	=0	=0	/100mL	Skladen	20.10.2020	20.10.2020	