



Poročilo o izvedeni nalogi

Občina Cerčno

Evidenčna oznaka: 4006-15/25960-23/58764

Naročnik: OBČINA CERKNO
BEVKOVA ULICA 9
5282 Cerčno

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju Občina Cerčno , PG-2300-18/27439-23/81182,
355-0005/2023-1, z dne 05.04.2023

Izvajalci: Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Vodja naloge: Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije

Nova Gorica, 13.06.2023

Analitik:
Špela Leban Stankovič, univ.dipl.mikrobiologinja

Odgovorna oseba:
Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije

Elektronsko podpisal Špela Leban Stankovič, univ.dipl.mikrobiologinja ob 13.06.2023
14:21:49

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda
Številka vzorca: 23/58764
Namen: Notranji nadzor
Naročnik: OBČINA CERKNO, BEVKOVA ULICA 9, 5282 Cerkno
Vzorec odvzel: OBČINA CERKNO
Čas odvzema: 08.06.2023 07:55
Mesto odvzema: VODOOSKRBNI SISTEM ČEPLEZ, Čeplez, javna izlivka
Vzorec sprejel: Sonja Volk
Kraj in čas sprejema: Nova Gorica, 08.06.2023 13:57

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Kriterij	Skladnost
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Število kolonij pri 36 °C	ni najdeno	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	ni najdeno	CFU/mL	/	/

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017, Priloga 1

Priloge poročila:

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4006-15/25960-23/58764-M



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda
Matriks:	Pitna voda
Številka vzorca:	23/58764; Lab. št.: 23/3308
Namen:	Notranji nadzor
Naloga:	Občina Cerčno
Vodja naloge:	Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije
Naročnik:	OBČINA CERKNO, BEVKOVA ULICA 9, 5282 Cerčno
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju Občina Cerčno, PG-2300-18/27439-23/81182, 355-0005/2023-1, z dne 05.04.2023
Mesto odvzema:	VODOOSKRBNI SISTEM ČEPLEZ, Čeplez, javna izlivka
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila: 13.06.2023
Datum in ura: 08.06.2023 07:55	Datum in ura: 08.06.2023 13:57	
Odvzel: OBČINA CERKNO	Sprejel: Sonja Volk	

Podatki odzemnika navedeni na poročilu o preskušanju so naslednji: podatki o vzorcu, podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema, vzorčevalec).

Opis vzorčenja

Spremni list odvzema vzorca pitne vode, vzorec št. 4, 8.6.2023

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	08.06.2023 09.06.2023
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	08.06.2023 09.06.2023
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	08.06.2023 10.06.2023
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999 tehnika prelivanja, gojišče YEA, NG	ni najdeno	CFU/mL	08.06.2023 10.06.2023
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999 tehnika prelivanja, gojišče YEA, NG	ni najdeno	CFU/mL	08.06.2023 12.06.2023

Analistik:
Špela Leban Stankovič, univ.dipl.mikrobiologinja
Elektronsko podpisal Špela Leban Stankovič, univ.dipl.mikrobiologinja ob 13.06.2023 14:21:49

Odgovorna oseba:
Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije
Elektronsko podpisal Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije ob 14.06.2023 10:35:56

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nizoh.si/istovetnost>.