

Oznaka vzorca: **23/2695**

Teden: 2023.36: 04.09.2023 - 08.09.2023

Upravljalec: Občina Cerkno

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Paketi: Prosti klor + Enterokoki + Skupina A 2023

Vodni sistem: ZAKRIŽ

Oskrbovano območje: ZAKRIŽ (št. uporabnikov: 118)

Mesto vzorčenja: Stan. hiša Zakriž

Naslov mesta vzorčenja: Zakriž 5, Zakriž

Opomba mesta vzorčenja: hidrant v vasi , pipa

Datum vzorčenja: 07.09.2023 09:28

Skladnost: Neskladen

Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus	=1	≤1		Skladen	07.09.2023	14.09.2023	
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=20,8		°C	Skladen	07.09.2023	14.09.2023	
pH vrednost	=7,7	6.5..9.5		Skladen	07.09.2023	14.09.2023	
Električna prevodnost pri 20 °C	=320	≤2500	μS/cm	Skladen	07.09.2023	14.09.2023	
Preostali prosti klor	=0,15		mg/L	Skladen	07.09.2023	14.09.2023	
Vonj	=1	≤1		Skladen	07.09.2023	14.09.2023	
Motnost	=0	≤4	NTU	Skladen	07.09.2023	14.09.2023	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	08.09.2023	08.09.2023	
Število kolonij pri 22°C	=0	≤100	/mL	Skladen	11.09.2023	11.09.2023	
Število kolonij pri 37°C	=0	≤100	/mL	Skladen	09.09.2023	09.09.2023	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	09.09.2023	09.09.2023	
Koliformne bakterije	=2	=0	/100mL	Neskladen	11.09.2023	11.09.2023	