



Poročilo o izvedeni nalogi

Občina Cerčno

Evidenčna oznaka: 4006-15/25960-23/122886

Naročnik: OBČINA CERKNO
BEVKOVA ULICA 9
5282 Cerčno

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju Občina Cerčno , PG-2300-18/27439-23/81182,
355-0005/2023-1, z dne 05.04.2023

Izvajalci: Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Vodja naloge: Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije

Nova Gorica, 20.11.2023

Analitik:
Špela Leban Stankovič, univ.dipl.mikrobiologinja

Odgovorna oseba:
Špela Leban Stankovič, univ.dipl.mikrobiologinja

Elektronsko podpisal Špela Leban Stankovič, univ.dipl.mikrobiologinja ob 20.11.2023
16:18:35

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda
Številka vzorca: 23/122886
Namen: Notranji nadzor
Naročnik: OBČINA CERKNO, BEVKOVA ULICA 9, 5282 Cerčno
Vzorec odvzel: OBČINA CERKNO
Čas odvzema: 16.11.2023 08:55
Mesto odvzema: VODOOSKRBNI SISTEM ZAKOJCA, Zakojca št.23, pipa zunaj
Vzorec sprejel: Sonja Volk
Kraj in čas sprejema: Nova Gorica, 16.11.2023 12:42

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Kriterij	Skladnost
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Število kolonij pri 36 °C	ni najdeno	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	17	CFU/mL	/	/

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Priloge poročila:

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4006-15/25960-23/122886-M



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda
Matriks:	Pitna voda
Številka vzorca:	23/122886; Lab. št.: 23/7114
Namen:	Notranji nadzor
Naloga:	Občina Cerklje
Skrbnik vzorca:	Špela Leban Stankovič, univ.dipl.mikrobiologinja
Naročnik:	OBČINA CERKNO, BEVKOVA ULICA 9, 5282 Cerklje
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju Občina Cerklje, PG-2300-18/27439-23/81182, 355-0005/2023-1, z dne 05.04.2023
Mesto odvzema:	VODOOSKRBNI SISTEM ZAKOJCA, Zakojca št.23, pipa zunaj
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 16.11.2023 08:55

Odvzel: OBČINA CERKNO

Sprejem vzorca

Datum in ura: 16.11.2023 12:42

Sprejel: Sonja Volk

Datum poročila: 20.11.2023

Podatki naročnika navedeni na poročilu o preskušanju so naslednji:

podatki o vzorcu (vpisano pod Vzorec: in Matriks:), podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema, vzorčevalec).

Opis vzorčenja

Spremni list odvzema vzorca pitne vode, vzorec št. 4, 16.11.2023

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	16.11.2023 17.11.2023
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	16.11.2023 17.11.2023
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	16.11.2023 18.11.2023
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	16.11.2023 17.11.2023
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999 tehnika prelivanja, gojišče YEA, NG	ni najdeno	CFU/mL	16.11.2023 18.11.2023
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999 tehnika prelivanja, gojišče YEA, NG	17	CFU/mL	16.11.2023 20.11.2023



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**

**CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA**

Evidenčna oznaka: 4006-15/25960-23/122886-M

Analitik:

Špela Leban Stankovič, univ.dipl.mikrobiologinja

Odgovorna oseba:

Špela Leban Stankovič, univ.dipl.mikrobiologinja

Elektronsko podpisal Špela Leban Stankovič, univ.dipl.mikrobiologinja ob 20.11.2023 16:18:35 Elektronsko podpisal Špela Leban Stankovič, univ.dipl.mikrobiologinja ob 20.11.2023 16:18:43

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec.

Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.