

**IZMERJENE VREDNOSTI POSAMEZNIH PARAMETROV 2023 - VS JAZNE**

**DATUM VZORČENJA**

<b>PARAMETER</b>	<b>Normativ</b>	<b>8. 3.</b>	<b>16. 3.</b>	<b>22. 8.</b>	<b>11. 9.</b>	<b>12. 12.</b>
Okus	≤ 1	1			1	
Temp. vode (°C)		8,3			16,5	
pH	6,5 - 9,5	8,1			7,6	
Elektr. prevodnost (μS/cm)	≤2500	255			216	
Vonj	≤ 1	1			1	
Motnost (NTU)	≤ 4	0			0	
E. coli (/100 ml)	0	0	0	0	0	0
Št. kolonj pri 22°C (/ml)	≤ 100	78	23	2	0	1
Št. kolonj pri 37°C (/ml)	≤ 100	52	6	3	0	1
Cl. perfringens (/100 ml)	0			0		
Enterokoki (/100 ml)	0			0		0
Koliformne bakterije (/100 ml)	0	6	0	0	0	0
Trihalometani - vsota (μg/l)	≤ 100					