

IZMERJENE VREDNOSTI POSAMEZNIH PARAMETROV 2024 - VS POČE

PARAMETER	Normativ	DATUM VZORČENJA					
		10. 1.	5. 3.	25. 4.	10. 7.	1. 10.	13. 11.
Okus	≤ 1		brez		brez	1	brez
Temp. vode (°C)		11,1		9,9	19,6	15,4	10,0
pH	6,5 - 9,5		8,2	8,1	8,1	7,9	8,0
Elektr. prevodnost (μS/cm)	≤2500		264	359	278	259	264
Vonj	≤ 1		brez			1	
Motnost (NTU)	≤ 4		2,2	0,04		0,39	
E. coli (/100 ml)	0		0	0	0	0	0
Št. kolonj pri 22°C (/ml)	≤ 100		3	0	0	0	0
Št. kolonj pri 36°C (/ml)	≤ 100		2	52	0	10	0
Cl. perfringens (/100 ml)	0		0	0		0	
Enterokoki (/100 ml)	0		0	0	0	0	
Koliformne bakterije (/100 ml)	0		0	0	0	0	0
Klor prosti (mg/l)	0,50	0,28		0,08	0,16	0,14	0,24
Trihalometani - vsota (μg/l)	≤ 100	1,9					
Barva (/m)	≤ 0,5		<0,2				
Amonij (mg/l)	≤ 0,5		<0,02				
Klorat (mg/l)	0,25			<0,05			
Klorit (mg/l)	0,25			<0,05			
Kalij (μg/l)			430				
Aluminij (μg/l)	200		38				
Kalcij (μg/l)			36000				
Magnezij (μg/l)			16000				
Oksidativnost (mg/l)	5		<0,5				
Mangan (μg/l)	50		0,77				
Natrij (mg/l)	200		1,2				
Klorid (mg/l)	250		1,2				
Skupna trdota (°N)			8,7				
Sulfat (mg/l)	250		7,8				