

Oznaka vzorca: **25/2231**

Teden: 2025.9: 24.02.2025 - 28.02.2025

Upravljalec: Občina Cerkno

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Paketi: Prosti klor + Clostridium perfringens + Skupina A - 2025

Vodni sistem: ŠEBRELJE

Oskrbovano območje: ŠEBRELJE (št. uporabnikov: 269)

Mesto vzorčenja: Trgovina Šebrelje

Naslov mesta vzorčenja: Šebrelje 53,

Opomba mesta vzorčenja: pipa na koritu za delikateso

Datum vzorčenja: 24.04.2025 11:55

Skladnost: Skladen

Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus	=1	≤1		Skladen	24.04.2025	29.04.2025	
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=11,3		°C	Skladen	24.04.2025	29.04.2025	
pH vrednost	=7,6	6.5..9.5		Skladen	24.04.2025	29.04.2025	
Električna prevodnost pri 20 °C	=137	≤2500	μS/cm	Skladen	24.04.2025	29.04.2025	
Preostali prosti klor	=0,25		mg/L	Skladen	24.04.2025	29.04.2025	
Vonj	=1	≤1		Skladen	24.04.2025	29.04.2025	
Motnost	=0,21	≤4	NTU	Skladen	24.04.2025	29.04.2025	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	25.04.2025	29.04.2025	
Število kolonij pri 22°C	=5	≤100	/mL	Skladen	28.04.2025	29.04.2025	
Število kolonij pri 36°C	=0	≤100	/mL	Skladen	26.04.2025	29.04.2025	
Clostridium perfringens (vključno s sporami)	=0	=0	/100mL	Skladen	25.04.2025	29.04.2025	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	26.04.2025	29.04.2025	
Koliformne bakterije	=0	=0	/100mL	Skladen	25.04.2025	29.04.2025	
Barva	<0,2	≤0.5	/m	Skladen	24.04.2025	24.04.2025	