



Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - naročilo stranke

Evidenčna oznaka: 2300-24/113262-25/47316

Naročnik: OBČINA CERKNO
BEVKOVA ULICA 9
5282 Cerkno

Naročilo: PO-2300-24/113262-25/93996, z dne 12.05.2025

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Vodja naloge: Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.

Skrbnik vzorca: Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.

Nova Gorica, 21.05.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - Trebenče
Številka vzorca: 25/47316
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: OBČINA CERKNO, BEVKOVA ULICA 9, 5282 Cerkno
Vzorec odvzel: Luka Trampuš, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 14.05.2025 10:51 - 10:57
Mesto odvzema: VODOOSKRBNI SISTEM TREBENČE, Trebenče, Trebenče 16, pipa pred hišo na kamnitem koritu
Vzorec sprejel: Luka Trampuš
Kraj in čas prejema: Nova Gorica, 14.05.2025 13:16

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve				
Klor-prosti	<0.05	mg/L	/	/
Okus	brez okusa		/	/
Vonj	brez vonja		/	/
pH	8.1		6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	241	µS/cm	2500	skladen
Mikrobiološki parametri				
Koliformne bakterije	23	CFU/100 mL	0	ni skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Število kolonij pri 36 °C	ocenjeno 2	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	12	CFU/mL	/	/

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1



Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov presegajo mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-24/113262-25/47316-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4006-24/113262-25/47316-M



Evidenčna oznaka: 2300-24/113262-25/47316-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Trebenče
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 25/47316
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - naročilo stranke
Vodja naloge: Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.
Naročnik: OBČINA CERKNO, BEVKOVA ULICA 9, 5282 Cerkno
Naročilo: PO-2300-24/113262-25/93996, z dne 12.05.2025
Predmet vzorčenja: Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja: DN 230958, 14.05.2025
Mesto odvzema: VODOOSKRBNI SISTEM TREBENČE, Trebenče, Trebenče 16, pipa pred hišo na kamnitem koritu
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 14.05.2025 10:51 - 10:57
Odvzel: Luka Trampuš, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca

Datum in ura: 14.05.2025 13:16
Sprejel: Luka Trampuš

Datum poročila: 21.05.2025

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

Slika mesta odvzema





Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Klor-prosti	<0.05	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	14.05.25 14.05.25
Okus	brez okusa			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	14.05.25 14.05.25
Temperatura vode	14.6	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	14.05.25 14.05.25
Vonj	brez vonja			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	14.05.25 14.05.25
pH	8.1			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	14.05.25 14.05.25
<i>Meritev opravljena pri T = 14.6 °C</i>					
Električna prevodnost (20°C)	241	µS/cm		ISO 7888:1985 ^[1] , na mestu odvzema	14.05.25 14.05.25
<i>Meritev opravljena pri T = 14.6 °C</i>					

[1] Korekcija s pomočjo temperaturne kompenzacije instrumenta.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol. ob 21.05.2025 06:53

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Trebenče
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 25/47316; Lab. št.: 25/2814
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - naročilo stranke
Vodja naloge: Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.
Naročnik: OBČINA CERKNO, BEVKOVA ULICA 9, 5282 Cerkno
Naročilo: PO-2300-24/113262-25/93996, z dne 12.05.2025
Mesto odvzema: VODOOSKRBNI SISTEM TREBENČE, Trebenče, Trebenče 16, pipa pred hišo na kamnitem koritu
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 20.05.2025
Datum in ura: 14.05.2025 10:57 **Datum in ura:** 14.05.2025 13:24
Odvzel: Luka Trampuš, NLZOH OPKV **Prevzel:** Sonja Volk

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NG	23	CFU/100 mL	14.05.2025 16.05.2025
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	14.05.2025 15.05.2025
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	14.05.2025 16.05.2025
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, NG	ni najdeno	CFU/100 mL	14.05.2025 15.05.2025
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999 tehnika prelivanja, gojišče YEA, NG	ocenjeno 2	CFU/mL	14.05.2025 16.05.2025
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999 tehnika prelivanja, gojišče YEA, NG	12	CFU/mL	14.05.2025 17.05.2025

Analitik:
Tanja Kavčič, univ.dipl.mikrobiologinja

Odgovorna oseba:
Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije
Elektronsko podpisal Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije ob 20.05.2025 15:19:01

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.