

Oznaka vzorca: **25/2483**

Teden: 2025.49: 01.12.2025 - 05.12.2025

Upravljalec: Občina Cerkno

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Paketi: Clostridium perfringens + Skupina A - 2025

Vodni sistem: POČE

Oskrbovano območje: POČE (št. uporabnikov: 128)

Mesto vzorčenja: Poče

Naslov mesta vzorčenja: Poče 14, Cerkno

Opomba mesta vzorčenja: pipa na umivalniku

Datum vzorčenja: 27.11.2025 10:25

Skladnost: Skladen

Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus	=1	≤1		Skladen	27.11.2025	03.12.2025	
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=9,9		°C	Skladen	27.11.2025	03.12.2025	
pH vrednost	=8,2	6.5..9.5		Skladen	27.11.2025	03.12.2025	
Električna prevodnost pri 20 °C	=256	≤2500	μS/cm	Skladen	27.11.2025	03.12.2025	
Vonj	=1	≤1		Skladen	27.11.2025	03.12.2025	
Motnost	=0,19	≤4	NTU	Skladen	27.11.2025	03.12.2025	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	28.11.2025	28.11.2025	
Število kolonij pri 22°C	=0	≤100	/mL	Skladen	01.12.2025	01.12.2025	
Število kolonij pri 36°C	=5	≤100	/mL	Skladen	29.11.2025	29.11.2025	
Clostridium perfringens (vključno s sporami)	=0	=0	/100mL	Skladen	28.11.2025	28.11.2025	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	29.11.2025	29.11.2025	
Koliformne bakterije	=0	=0	/100mL	Skladen	28.11.2025	28.11.2025	
Barva	<0,2	≤0.5	/m	Skladen	27.11.2025	27.11.2025	