

Oznaka vzorca: **26/0468**

Teden: 2026.9: 23.02.2026 - 27.02.2026

Upravljalec: Občina Cerkno

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Paketi: Prosti klor + Clostridium perfringens + Skupina A - 2026

Vodni sistem: ŠEBRELJE

Oskrbovano območje: ŠEBRELJE (št. uporabnikov: 269)

Mesto vzorčenja: Trgovina Šebrelje

Naslov mesta vzorčenja: Šebrelje 53,

Opomba mesta vzorčenja: pritličje, pipa na levem umivalniku

Datum vzorčenja: 09.04.2026 07:48

Skladnost: Skladen

Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus	=1	≤1		Skladen	09.04.2026	16.04.2026	
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=11,3		°C	Skladen	09.04.2026	16.04.2026	
pH vrednost	=7,7	6.5..9.5		Skladen	09.04.2026	16.04.2026	
Električna prevodnost pri 20 °C	=157	≤2500	μS/cm	Skladen	09.04.2026	16.04.2026	
Preostali prosti klor	=0,18		mg/L	Skladen	09.04.2026	16.04.2026	
Vonj	=1	≤1		Skladen	09.04.2026	16.04.2026	
Motnost	=0,2	≤4	NTU	Skladen	09.04.2026	16.04.2026	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	10.04.2026	10.04.2026	
Število kolonij pri 22°C	=0	≤100	/mL	Skladen	13.04.2026	13.04.2026	
Število kolonij pri 36°C	=0	≤100	/mL	Skladen	11.04.2026	11.04.2026	
Clostridium perfringens (vključno s sporami)	=0	=0	/100mL	Skladen	10.04.2026	10.04.2026	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	11.04.2026	11.04.2026	
Koliformne bakterije	=0	=0	/100mL	Skladen	10.04.2026	10.04.2026	
Barva	<0,2	≤0.5	/m	Skladen	09.04.2026	09.04.2026	